質 問 ・回 答 書

工事名 ：「寺方ポンプ場沈砂池転落防止柵ほか設置工事」

番 号	質 問 事 項	回 答
1	「寺方ポンプ場吐出井流出防止柵設置」及び「A系処理場放流渠流出防止柵設置」の施工場所は両方とも水路内作業と考えますが、それぞれの場所で下記のような仮設止水工事は必要でしょうか？ ・仮設止水板の製作設置及び作業場所の水替え	仮設止水板・水替えは必要ありません。
2	上記質問1の作業場所での浚渫作業の有無はございますでしょうか？	浚渫作業はありません。