質 問 ・回 答 書

工事名 ： 大枝第1ポンプ場雨水細目除塵機6・7号補修工事

番 号	質 問 事 項	回 答
1	周辺道路に、車両制限（重量制限）はありますか。	周辺道路には3tの規制があります。
2	スプロケット・チェーンの交換に際し、レッカー隣接作業が可能ですか。	クレーンの設置場所は機場西側のスペースとなります。
3	除塵機横に、植栽がありますが、かわす事は可能ですか。出来ない場合いかがすればいいですか。	2番の回答を参考にして下さい。
4	雨水細目除塵機6・7号の現地作業について6・7号2台同時作業は可能でしょうか。	可能です。
5		
6		