質 問 ・ 回 答 書

平成 30 年 8 月 29 日

工 事 名 八雲ポンプ場し渣搬出機No.1ほか補修工事

質 問 事 項	回 答
①図番7において、現場盤を設計、製作、施工した	機械側工事範囲を除く機能増設部とする。
業者が行うとありますが、図面6～9の施工範囲	
にのみ適用されるものと解釈していいですか。	
②沈砂、し渣コンベア現場盤の既設業者名及び	既設業者は株式会社大同電機製作所です。
連絡先を教えて下さい。	連絡先は大阪営業所です。
図番7 電気室内の動力盤改造 及び 動力盤と現場盤間の結線・確認は別途工事と理解してよろしいか?	非常停止装置機能増設に係る電気設備工事は全て本工事に含むものとする。

＊ 守口市 総務部 総務課 契約担当
FAX:06－6993－3484
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ:Mori_soumu@city-moriguchi-osaka.jp