質 問 ・ 回 答 書

平成 31 年 4 月 18 日

工 事 名　錦小学校他2校プール改良工事

番号	見積り番号	質 疑 事 項	回　　答
①	一般塗装	『プールサイド外灯ほか』の、『ほか』とは何を指しますか？消火栓を含めても数量が合いません。他にDP塗装部が見当たりませんので明確な指示お願いします。	屋外消火栓に50φの配管が付属しており、その配管のことを指しています。
	(錦小学校)		
②	一般塗装	『プールサイド外灯』とありますが、図面には錦小学校とは違い存置となっております。DP塗装でしょうか？塗装の場合、4本の数量とは合いませんがなぜでしょうか？	外灯は,4本分DP塗装とする。
	(金田小学校)		
③	一般塗装	『消火栓箱ほか』の、『ほか』とは何を指しますか？消火栓箱はホースが格納してると思われますが、外面のみの塗装で考えて宜しいのでしょうか？	南西側の配管(100φ*L=1800)ことを指しています。
	(庭窪中学校)		消火栓は内部も塗装します。
④	一般塗装	南西側の配管(100φ*L=1800)の色は外灯とは別色となるのでしょうか？	そのとおりです。
	(庭窪中学校)		
⑤	共通	外灯・消火栓以外(消火栓配管等)に色は有るでしょうか？2色で考えていますが、数量が少ないので後日色数が増えると材料費は別途となります。	色は外灯・消火栓以外(消火栓配管等)の原則2色とし、色の決定については、監督職員と十分に協議すること。

＊ 守口市 総務部 総務課 契約担当

FAX：06－6993－3484

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：Mori_soumu@city-moriguchi-osaka.jp