質 問 ・ 回 答 書

令和 元 年 11 月 21 日

名　　称　　八雲小学校トイレ改良工事監理業務委託

質 問 事 項	回　　答
１．重点監理の回数は週１回程度として	1．宜しい。ただし、工事工程に合わせて、主要な
宜しいでしょうか。	工程の際には、随時監理を行うものとする。
２．委託総括監督員兼委託主任監督員（建築）	2．追加することは可能であるが、原則、仕様書の
１名とありますが、その他設備技術者を	とおり、不要である。
監督員とする必要はございますか？	