質 問 ・回 答 書

令和2年7月2日

工事名 ： 守口処理場B系最初沈殿池汚泥掻寄機№1ほか補修工事

番 号	質 問 事 項	回 答
1	交換部品（スプロケット詳細図：図番4）より ①従動側スプロケット（材：RS160-A-21T)刃先焼入ﾌﾞｯｼｭ含むとございますので、焼入詳細（硬度指定）をご開示願います。	詳細図がないため開示できません。 掻寄機従動側スプロケットとして十分な硬度を有するよう焼入をお願いします。
2	交換部品（スプロケット詳細図：図番4）より ⑧ﾌﾞｯｼｭ（材：AℓBC3）及び⑨ﾌﾞｯｼｭ（材：SUS304）の詳細寸法（又は寸法図）をご開示願います。	詳細図がないため開示できません。 施工時に既設機器材料より確認をお願いします。