質 問 ・ 回 答 書

令和3年7月26日

工 事 名 八雲ポンプ場直流電源設備整備工事

質 問 事 項	回　　答
・搬入経路の最小寸法ご教授ください	ポンプ室内にて最小約900mm
・搬入時マシンハッチは利用できますでしょうか、それとも階段搬入でしょうか	ポンプ室より電気室へはマシンハッチ使用可能です。
・階段搬入だった場合、壁等にアンカーを打ち込むことは可能でしょうか	可能です。

＊ 守口市 総務部 総務課 契約担当
FAX:06－6993－3484
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ:Mori_soumu@city-moriguchi-osaka.jp