質 問 ・ 回 答 書

令和　3年　　9月　　17日

工 事 名 下水道改築工事第2工区

質 問 事 項	回　　答
① 準備工の公共基準点・資料作成・復元について イ. 公共基準点は、何点ありますか。 ロ. 測量は、何㎡ありますか。 ご教示願います。	① 交差点部における各種測量ピン（観測・復元）5～10点　測量を含めた一式計上です。 現地踏査、選点・観測・計算、復元測量、報告書作成が含まれます。
② 第9号内訳書　更生材料費について。 取付管更生材（本管）φ200㎜とありますが、 図面内ではφ200㎜は、確認できません。 Φ150㎜で積算すればいいですか。 ご教示お願いします。	② Φ200㎜は標記間違いですので、Φ150㎜で積算してください。
③ 第160号代価表　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ設置について。 再生砂の厚みが【3200㎜】と記載されています。 30㎜だと思いますが、このまま積算をしますか。 ご教示お願いします。	③ 3200㎜は標記間違いですので、30㎜で積算してください。