質 問 ・ 回 答 書

令和　3年　10月　7日

工 事 名　守口処理場B系動力設備補修工事

質 問 事 項	回　　答
設計大要にて過電流継電器の更新は3台と	動力変圧一次盤は静止型2台、照明変圧一次盤は
ありますが、図番3から判断すると4台となります。	静止型1台を更新して下さい。
既設の誘導形2台と静止型1台を、静止型2台に	
更新するものと考えて宜しいでしょうか。	
内訳書(甲)第1号に記載されてます機器について	現地及び、完成図書にて確認する事は可能です。
製造者・製造年・型式などが解かる資料を	確認を希望する際は、下水道施設課まで
ご提示いただくことは可能でしょうか。	ご連絡下さい。
機器の試験は、絶縁抵抗測定の他、OCRの単体	法令・省令に基づき、必要な試験を行って下さい。
試験・VCSとの連動試験を見込めばよいでしょうか	