質問・回答書

令和 3年 10月 21日

工 事 名 守口市立図書館舞台吊り金具取替工事

質 問 事 項	回 答
①吊物設備のワイヤーに関しては取替えなしかど うか	取替なしです。
②各吊り金具の形状はどのようになっているのか	下写真のような形状になっております。 現状の吊り金具は、流体用配管専用品のため、 舞台バトン専用品への変更が必要。
③袖幕に関しては固定吊りかどうか	電動昇降、手動開閉する仕様です。