大枝公園再整備工事（西側その６）　質問・回答書　　令和４年５月12日

| 番号 | 質問 | 回答 |
|---|---|---|
| 1 | 【第５号内訳書　植栽工　公園植栽（地被類植付)】<br>植樹割増有となっておりますが、21 号代価には植栽割増の明記がありません。ご教示願います。 | 植栽割増ありで積算願います。 |
| 2 | 【第５号内訳書　植栽工　張芝工　芝串無】<br>内訳書には植栽割増の明記がありませんが、22 号代価には植栽割増の明記があります。ご教示願います。 | 植栽割増ありで積算願います。 |
| 3 | 【第６号内訳書　水栓類取付】<br>34 号 35 号 36 号代価のバルブボックス B-1 は 10 基当り 1 個となっておりますが、これでいいでしょうか。ご教示願います。 | 金抜き設計書のとおり積算願います。ただし、協議の対象とします。 |
| 4 | 【第７号内訳書　硬質塩化ビニル管布設 ゴム輪受口　　Φ150, Φ200、Φ250】<br>内訳書では管材がゴム輪受口となっているが、代価表では硬質塩化ビニル管薄肉管（VU)となっております。滑剤も管材により違うと思います。また管材の数量が 100m当り 101 本となっております。管材及び数量をご教示願います。 | 金抜き設計書の代価表第４９号～第５１号硬質塩化ビニル管薄肉管（VU)で積算願います。管材及び数量についても金抜き設計書のとおり積算願います。ただし、協議の対象とします。 |
| 5 | 【第７号内訳書　集水桝-1】<br>189 号代価のグレーチングは滑止め・落込鎖付・普通目となっておりますが、図-18 ではボルト固定式・滑止め・細目となっております。どちらでしょうか。ご教授願います。 | 金抜き設計書のとおり積算願います。ただし、協議の対象とします。 |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | 【第 7 号内訳書　集水桝-2】<br>191 号代価のグレーチングは滑止め・110 度・普通目となっておりますが、図-18 ではボルト固定式・滑止め・細目となっております。どちらでしょうか。ご教示願います。 | 金抜き設計書のとおり積算願います。ただし、協議の対象とします。 |
| 7 | 【第 7 号内訳書　集水桝-3】<br>194 号代価のグレーチングは滑止め・110 度・普通目となっておりますが、図-18 ではボルト固定式・滑止め・細目となっております。どちらでしょうか。ご教示願います。 | 金抜き設計書のとおり積算願います。ただし、協議の対象とします。 |
| 8 | 【第 7 号内訳書　集水桝-4】<br>196 号代価のグレーチングは滑止め・110 度・普通目となっておりますが、図-18 ではボルト固定式・滑止め・細目となっております。どちらでしょうか。ご教示願います。 | 金抜き設計書のとおり積算願います。ただし、協議の対象とします。 |
| 9 | 【第 7 号内訳書　マンホール　4 号人孔】<br>マンホール蓋の種類また、MH の高さが参考となっておりますが詳しくご教示下さい。 | 金抜き設計書のとおり積算願います。現場状況により、積算と異なる場合は、協議の対象とします。 |
| １０ | 【第 8 号内訳書　硬質塩化ビニル管布設ゴム輪受口　Φ100】<br>内訳書では管材がゴム輪受口となっているが、代価表では硬質塩化ビニル管薄肉管（VU)となっております。滑剤も管材により違うと思います。また管材の数量が 100m当り 101 本となっております。管材及び数量をご教示願います。 | 金抜き設計書の代価表第４９号～第５１号硬質塩化ビニル管薄肉管（VU)で積算願います。管材及び数量についても金抜き設計書のとおり積算願います。ただし、協議の対象とします。 |
| １１ | 【第 8 号内訳書　汚水マンホール】<br>インバート工が含まれていないと思います。ご教示ください。 | 金抜き設計書のとおり積算願います。ただし、協議の対象とします。 |
| １２ | 【第 8 号内訳書　井戸】 | 見積り業者に関しましては回答致しかねます。 |

| | | |
|---|---|---|
| | 手押しポンプのメーカーをご教示願います。 | |
| １３ | 【第８号内訳書　マンホールトイレ】<br>マンホールトイレ用鉄蓋のメーカーをご教示願います。 | 見積り業者に関しましては回答致しかねます。 |
| １４ | 【第９号内訳書　分電盤　スポーツ照明盤】<br>屋外分電盤のメーカーをご教示願います。 | 見積り業者に関しましては回答致しかねます。 |
| １５ | 【第９号内訳書　園路灯-1、園路灯-2】<br>照明灯のメーカーをご教示願います。 | 見積り業者に関しましては回答致しかねます。 |
| １６ | 【第９号内訳書　ソーラー照明】<br>照明灯のメーカーをご教示願います。 | 見積り業者に関しましては回答致しかねます。 |
| １７ | 【第９号内訳書　投光器、終了予告灯】<br>投光器、終了予告灯のメーカーをご教示願います。 | 見積り業者に関しましては回答致しかねます。 |
| １８ | 【第 10 号内訳書　不陸整正　ｔ＝30mm】<br>再生粒度調整砕石 RM-25,30,40 と明記されておりますが、単価が違います。　また図面 NO.12 は路盤再利用、図面 NO.30 は RM-25 となっております。どれを採用しますか、ご教示願います。 | RM-25 で積算願います。 |
| １９ | 【第 10 号内訳書　コンクリート舗装工（機械舗設)】<br>設計書はコンクリート厚ｔ＝100cm、図面 NO.30 はｔ＝10cm どちらを採用しますか。ご教示願います。 | 金抜き設計書のとおり積算願います。ただし、協議の対象とします。 |
| ２０ | 【第 10 号内訳書　インターロッキングブロック舗装-1 舗装-2】<br>内訳書で舗装-2 のみフィルター層の下の土木シートを計上していますが、舗装-1 は必要ありませんか、ご教示願います。 | 金抜き設計書のとおり積算願います。ただし、協議の対象とします。 |
| ２１ | 【第 10 号内訳書　砕石　飛石舗装】 | 金抜き設計書のとおり RC-40 で積算願います。 |

| | | |
|---|---|---|
| | 130 号代価では RC-40 となっておりますが、図面 NO.30 飛石舗装では C-40 となっております。どちらを採用するか、ご教示願います。 | |
| ２２ | 【第 10 号内訳書　地先境界ブロック、歩車道境界縁石】<br>内訳書には 150*120*600 代価表 142 号は 15*15*60cm となっております。どちらを採用するか、ご教示願います。 | 15*15*60cm で積算願います。 |
| ２３ | 【第 12 号内訳書　水飲み】<br>詳細図がわかりません。ご教示願います。 | 図面 NO.17 をご参照ください。 |
| ２４ | 【第 12 号内訳書　解説サイン】<br>詳細図がわかりません。ご教示願います。 | 別紙として詳細図を添付いたします。 |
| ２５ | 【第 12 号内訳書　総合案内修正シール】<br>詳細図がわかりません。ご教示願います。 | 仕様については、「スーパーカラーR 印刷、7 種の案内板に合わせた版下データ」とする。サイズについては、約 400 角を想定しています。 |
| ２６ | 【第 15 号内訳書　人工芝】<br>165 号代価の透水性アスファルトの開粒度アスファルトですが、脱色アスファルトとなっております。通常の開粒度アスファルト 13mm と思うのですが、ご教示願います。 | 金抜き設計書のとおり積算願います。ただし、協議の対象とします。 |
| ２７ | 【17 頁　内訳書　第 10 号　土木ｼｰﾄ　不織布について】<br>土木ｼｰﾄ不織布については、材料費のみの計上ですか | お見込みのとおりです。 |
| ２８ | 【79 頁　代価表　第 49 号　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管Φ150 について】<br>硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　Φ150 の数量が、101 本となっていますが、101m の誤りではないですか | 金抜き設計書のとおり積算願います。ただし、協議の対象とします。 |
| ２９ | 【80 頁　代価表　第 50 号　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管Φ200 について】 | 金抜き設計書のとおり積算願います。ただし、協議の対象とします |

| | | |
|---|---|---|
| | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　Φ200 の数量が、101 本となっていますが、101m の誤りではないですか | す。 |
| ３０ | 【81 頁　代価表　第 51 号　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管Φ250 について】<br>硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　Φ250 の数量が、101 本となっていますが、101m の誤りではないですか | 金抜き設計書のとおり積算願います。ただし、協議の対象とします。 |
| ３１ | 【82 頁　代価表　第 52 号　暗渠排水管について】<br>据付　直管 50～150 とねっていますが、波状管 50～150 の誤りではないですか | 金抜き設計書のとおり積算願います。ただし、協議の対象とします。 |
| ３２ | 【93 頁　代価表　第 63 号　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管Φ100 について】<br>硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　Φ100 の数量が、101 本となっていますが、101m の誤りではないですか | 金抜き設計書のとおり積算願います。ただし、協議の対象とします。 |
| ３３ | 【109 頁　代価表　第 79 号 CE/F（EM-CE）ｹｰﾌﾞﾙ 600V について】<br>CE/F(EM-CE)ｹｰﾌﾞﾙ　600V については、材料費のみの計上ですか | お見込みのとおりです。 |
| ３４ | 【110 頁　代価表　第 80 号 CE/F（EM-CE）ｹｰﾌﾞﾙ 600V について】<br>CE/F(EM-CE)ｹｰﾌﾞﾙ　600V については、材料費のみの計上ですか | お見込みのとおりです。 |
| ３５ | 【143 頁　代価表　第 113 号ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装の舗装厚 t について】<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装の舗装厚：t=100cm となっていますが、t=10cm の誤りではないですか | 金抜き設計書のとおり積算願います。ただし、協議の対象とします。 |
| ３６ | 【301 頁　代価表　第 270 号　防護柵（横断・転落防止柵）設置 | 金抜き設計書のとおり積算願います。ただし、協議の対象とします。 |

| | | |
|---|---|---|
| | 工について】<br>横断・転落防止柵設置【手間のみ】は、支柱間隔 3m ですが、材料はｽﾊﾟﾝ 2000mm で矛盾しています。支柱間隔 2m と考えてよろしいですか | す。 |
| ３７ | 【内訳書第３号　代価表第１５号　植栽基盤工　公園施設等撤去・移設工】<br>代価表第１５号において、見積りとなっておりますが、細別に公園施設等撤去・移設工とあり、見積りには撤去と移設が含まれると考えてよろしいのでしょうか | 代価表第１５号は図面 NO.04 伐採平面図の高木伐採-1～5 に該当し、移植樹は金抜き設計書の内訳書第５号移植工にて計上しております。 |
| ３８ | 【内訳書第３号　代価表第１５号　植栽基盤工　公園施設等撤去・移設工】<br>代価表第１５号において、諸雑費の単位が本となっておりますが、まちがいではないでしょうか | 単位は一式で積算願います。 |
| ３９ | 【内訳書第４号　植栽基盤工　植栽基盤工】<br>内訳書第４号の備考欄に、移植木含むと記載されていますが、考え方をお教え願います。 | 内訳書第４号植栽基盤工には、移植木の基盤整備数量も含まれております。 |
| ４０ | （施設整備工　給水設備工・水栓類取付工　GV40　仕切弁桝・内訳書第６号-代価表第３４～３６号）　代価表第３４～３６号において、バルブボックスＢ－１が、１０基当たり１個となっておりますが、１０個ではないでしょうか | 金抜き設計書のとおり積算願います。ただし、協議の対象とします。 |
| ４１ | 【内訳書第７号　代価表第４９～５１号　施設整備工　雨水排水設備工・硬質塩化ビニル管布設】<br>代価表４９～５１号において硬質塩化ビニル管の材料費が、１０ | 金抜き設計書の代価表第４９号～第５１号の材料数量については、金抜き設計書のとおり積算願います。ただし、協議の対象とします。 |

| | | |
|---|---|---|
| | ０ｍ当たり１０１本となっておりますが、１０１ｍではないでしょうか。また、硬質塩化ビニル管の材料がゴム輪受け口での歩掛になっていますが、代価表内の管材は、接着受け口となっているので、どちらが正しいのかお教え願います。 | また、使用材料についても、金抜き設計書のとおり積算願います。ただし、協議の対象とします。 |
| ４２ | 【内訳書第１０号　代価表第１１３号　施設整備工　園路広場整備工　コンクリート舗装工】<br>代価表第１１３号において、１００㎡あたり、舗装厚ｔ＝１００ｃｍで<br>生コンクリートの数量が１０３㎥となっており、舗装厚ｔ＝１０ｃｍで生コンクリートの数量が１０.３㎥ではないでしょうか（概算の直工費で、７０００００００以上の差額が出ます） | 金抜き設計書のとおり積算願います。ただし、協議の対象とします。 |
| ４３ | 内訳書第１０号　施設整備工　園路広場整備工　インターロッキングブロック設置ブロック舗装-１】<br>インターロッキングブロック設置がブロック舗装-１において、フィルター層の下に敷設する土木シート不織布(57.1 ㎡が抜けているのではないでしょうか) | 金抜き設計書のとおり積算願います。ただし、協議の対象とします。 |
| ４４ | 積算で使用している設計労務単価は、令和４年度版でしょうか。ご教示ください。 | 令和３年度版にて積算しております。 |
| ４５ | 各種積算基準の適用年度は令和 3 年度と考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。 | お見込みのとおりです。 |
| ４６ | 機械損料の適用年度は令和３年度と考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。 | お見込みのとおりです。 |
| ４７ | 積算で適用されている生ｺﾝｸﾘｰﾄの単価は、水ｾﾒﾝﾄ比を指定した単 | 水ｾﾒﾝﾄ比未指定の金額で積算願います。 |

| | | |
|---|---|---|
| | 価でしょうか。ご教示ください。 | |
| ４８ | スクラップは、諸経費の対象と考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。 | 全経費（共通仮設費率、現場管理費率、一般管理費率）対象外で積算しております。 |
| ４９ | 金抜き設計書備考欄に”見積”を記載する項目において、見積徴収先をご開示頂けないでしょうか。また見積は平均値採用なのでしょうか。ご教示ください。 | 見積り業者に関しましては回答致しかねます。見積り単価に関しましては、最安値の見積りを使用しております。 |
| ５０ | 金抜き設計書備考欄に”見積”を記載する項目以外については、市販の物価資料、大阪府等が公表している単価を採用していると考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。 | お見込みのとおりです。 |
| ５１ | 【図面 No.8】<br>花壇客土　35.7m2 はどの内訳項目に該当するのでしょうか。ご教示ください。 | 内訳書第４号植栽基盤工に計上しております。 |
| ５２ | 【第 15 号代価表】<br>高木伐採-1～5、下草刈り(草刈り含む)について、材工共　処分費込みとなっており、手間と処分費が分けられておりません。手間も含めて諸経費の対象外(処分費扱い)とするのでしょうか。ご教示ください。 | 諸経費対象として積算しております。ただし、協議の対象とします。 |
| ５３ | 【第 15 号代価表】<br>諸雑費 1 本はどのように積算するのでしょうか。ご教示ください。 | 単位は一式で積算願います。 |
| ５４ | 【第 49 号代価表】<br>硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管薄肉管(VU)150 165×5.1×4 の単位が本となっておりますが、数量が 101 となっております。単位はｍでしょ | 金抜き設計書のとおり積算願います。ただし、協議の対象とします。 |

| | | |
|---|---|---|
| | うか。ご教示ください。 | |
| ５５ | 【第 62 号代価表】<br>マンホール 4 号人孔について、諸雑費 1 個が計上されておりますが、誤植でしょうか。積算方法をご教示ください。 | 単位は一式で積算願います。諸雑費は調整金となっております。 |
| ５６ | 【第 71 号代価表】<br>手押しポンプ設置工の規格が設計書では L=10ｍで、図面 No.19 では L=２５ｍとなっておりますが、設計書を正と考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。 | 代価表第 299 号のケーシングパイプが図面 NO.19 の L=約 25m 程度に該当します。よって、手押しポンプ設置工Ｌ＝10ｍとは、別物として積算願います。 |
| ５７ | 【第 81～82 号代価表】<br>諸雑費［1］電線管付属品は、15%と考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。 | 積算基準のとおり積算願います。 |
| ５８ | 【第 172 号代価表】<br>積算条件はＢ種となっており表内ではＣ種となっておりますが、どちらが正でしょうか。ご教示ください。 | 代価表第 172 号において、ご質問の記載箇所がないため、回答しかねます。 |
| ５９ | 【第 297～300 号代価表】<br>掘削費～仕上費で適用されている歩掛の出典元をご教示ください。 | 見積りにて積算しております。 |
| ６０ | 【設計書　5 頁　内訳書(第 2 号)】<br>構造物撤去工で見込まれている構造物とりこわしについて、4 週 8 休以上の補正は考慮されていますか。 | 週休 2 日補正（4 週 8 休以上）無しで積算してください。 |
| ６１ | 【設計書　44 頁　代価表(第 15 号)】<br>伐採工にある諸雑費（1 本）は、率計上でしょうか。あるいは、端数処理でしょうか。見込まれている諸経費率をご教示くださ | 単位は一式で積算願います。諸雑費は調整金となっております。 |

| | | |
|---|---|---|
| | い。 | |
| ６２ | 【設計書　77 頁　代価表(第 47 号)】<br>歩車道境界ブロックで見込まれているﾌﾟﾚｷｬｽﾄｴﾌﾟﾛﾝ(PGF515-S-A)の 1 個当たり製品長は 1000 ㎜でしょうか。 | 製品長は 2000 ㎜で積算しております。 |
| ６３ | 【設計書　79 頁　代価表(第 49 号)、設計書　80 頁　代価表(第 50 号)、設計書　81 頁　代価表(第 51 号)、設計書　93 頁　代価表(第 63 号)】<br>硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 ｺﾞﾑ輪受口で見込まれている硬質ポリ塩化ビニル管材料費について、単位が「本」となっておりますが、100m あたり 101 本計上されていると考えてよろしいでしょうか。 | 金抜き設計書のとおり積算願います。ただし、協議の対象とします。 |
| ６４ | 【設計書　83 頁　代価表(第 53 号)】<br>砂埋戻しにおいて、埋戻し 1.976m3 に対して再生砂が 1.976m3 となっています。再生砂の単価には変化率分が見込まれていますか。 | 変化率分を見込んでおりません。 |
| ６５ | 【設計書　92 頁　代価表(第 62 号)】<br>マンホール(4 号人孔)で見込まれている諸雑費（1 個）は、率計上でしょうか。あるいは、端数処理でしょうか。見込まれている諸経費率をご教示ください。 | 単位は一式で積算願います。諸雑費は調整金となっております。 |
| ６６ | 【設計書　100 頁　代価表(第 70 号)】<br>水槽で見込まれている鉄筋工[市場単価]について、4 週 8 休以上の補正は考慮されていますか。 | 補正の対象としておりません。 |
| ６７ | 【設計書　101 頁　代価表(第 71 号)】<br>井戸で見込まれている手押しポンプ設置工及び井戸掘削工につ | 見積により決定しております。 |

| | | |
|---|---|---|
| | いて、施工歩掛は見積により決定していますか。歩掛の出典元をご教示ください。 | |
| ６８ | 【設計書　106 頁　代価表(第 76 号)】<br>園路灯-1 で見込まれている CE/F･EM-CE 電線 【材工共】の施工単価には、4 週 8 休以上の補正が適用されていますか。 | 補正の対象としておりません。 |
| ６９ | 【設計書　111 頁　代価表(第 81 号)】<br>FEP 新設で見込まれている諸雑費の率をご教示ください。 | 積算基準のとおり積算願います。 |
| ７０ | 【設計書　143 頁　代価表(第 113 号)】<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(機械舗設(1))に記載されている t=100cm は正でしょうか。 | 金抜き設計書のとおり積算願います。ただし、協議の対象とします。 |
| ７１ | 【設計書　172 頁　代価表(第 142 号)】<br>地先境界ﾌﾞﾛｯｸ（歩車道境界縁石）に記載されている地先境界ﾌﾞﾛｯｸ C は、正でしょうか。地先境界ﾌﾞﾛｯｸ B が正ではないでしょうか。 | 金抜き設計書のとおり地先境界ﾌﾞﾛｯｸ C で積算願います。 |
| ７２ | 【設計書　211 頁　代価表(第 180 号)】<br>ﾓﾙﾀﾙ練で記載されているﾓﾙﾀﾙ（配合 1:3）は、正でしょうか。ｾﾒﾝﾄ （高炉 B25kg 袋入）が正ではないでしょうか。 | 金抜き設計書のとおり積算願います。施工パッケージ型積算方式により積算しているため、このような表記となります。 |
| ７３ | 【設計書　223 頁　代価表(第 192 号)】<br>足掛け金物取付け工で適用されている歩掛は、公園緑地工事標準歩掛（国土交通省）でしょうか。 | 下水道用設計標準歩掛表を適用しています。 |
| ７４ | 【設計書　229 頁　代価表(第 198 号)】<br>歩車道境界ブロックで見込まれているﾌﾟﾚｷｬｽﾄｴﾌﾟﾛﾝ(PGU515-NG-A(110°開閉並目 G 付き)(乗入用))の 1 個当たり製品長は | 2000 ㎜で積算してください。 |

| | | |
|---|---|---|
| | 1000 ㎜でしょうか。 | |
| ７５ | 【設計書　230 頁　代価表(第 199 号)】<br>ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙで記載されているﾏﾝﾎｰﾙ一式の内容をご教示ください。また、見込まれているﾏﾝﾎｰﾙふたは有効径φ600mm T-25 浮上防止､かぎ付でしょうか。 | 代価表第 293 号を参照してください。 |
| ７６ | 【設計書　334 頁　代価表(第 303 号)】<br>機械器具損料の掘削やぐら～工具類で見込まれている日数は、すべて 14 日でしょうか。 | 日数については、回答致しかねます。 |
| ７７ | 【積算全般】<br>本工事における建設物価及び積算資料の採用月は､令和 4 年 2 月号でしょうか。 | お見込みのとおりです。 |
| ７８ | 【積算全般】<br>本工事において建設物価及び積算資料掲載単価を使用するにあたり、採用単価は 2 誌安値でしょうか。もしくは 2 誌平均でしょうか。 | 採用単価は 2 誌安値です。 |
| ７９ | 【積算全般】<br>本工事で採用されている労務単価は､令和 4 年 3 月単価でしょうか。 | 令和 3 年 3 月単価で積算しております。 |
| ８０ | 【積算全般】<br>スクラップ控除費は、諸経費の対象外でしょうか。 | 全経費（共通仮設費率、現場管理費率、一般管理費率）対象外で積算しております。 |
| ８１ | 【積算全般】<br>鋼橋門扉等工場原価または桁等購入費に該当する項目があればご教示ください。 | 該当項目はありません。 |

| | | |
|---|---|---|
| ８２ | 【最低制限価格の算出について】<br>本工事の最低制限価格の算出にあたり、スクラップ控除は直接工事費に含めて計算されていますか。もしくは、スクラップ控除を含めずに計算し、最後にスクラップ控除×100％を減じて最低制限価格を決定していますか。異なる場合、スクラップの正しい取り扱いをご教示ください。 | スクラップ控除は直接工事費に含めて計算しています。 |
| ８３ | 【内訳書第 10 号 9 行　芝生保護材緑化舗装】<br>材料について備考欄に見積りとありますが、単価の開示をお願いします。　また、備考欄に見積りと記載のある項目について全ての開示をお願いします。 | 見積り単価に関しましては回答致しかねます。 |
| ８４ | 【代価表第 15 号　伐採工】<br>処分先の名称の開示をお願いします。 | 見積りにて積算しているため、単価及び歩掛に関しましては回答致しかねます。また、処分地については、自由処分とします。 |
| ８５ | 【代価表第 52 号　暗渠排水管】<br>据付の歩掛は直管を採用し、材料は波状管 φ150 を計上するという解釈でよろしいでしょうか。 | 金抜き設計書のとおり積算願います。ただし、協議の対象とします。 |
| ８６ | 【代価表第 49 号　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設　ｺﾞﾑ輪受口】<br>塩ビ管用滑材を計上されていますが、誤りでしょうか。また、管の数量が 101 本となっていますが、25.25 本の誤りではないでしょうか。 | 金抜き設計書のとおり積算願います。ただし、協議の対象とします。 |
| ８７ | 【代価表第 62 号 4 行　諸雑費】<br>1 個とありますが内訳の開示をお願いします。 | 1 式で積算願います。 |
| ８８ | ﾊﾞｯｸﾎｰ等の建設機械賃料は長期割引ありで計上されたでしょうか。 | 金抜き設計書のとおり積算願います。 |

| | | |
|---|---|---|
| ８９ | 設計書に見積もり項目がある工種がありますが具体的にメーカー名を御教授ください。 | 見積り業者に関しましては回答致しかねます。 |
| ９０ | 施工範囲内に地下ピットがある為、荷重や取合い等を注意し、監督員と十分協議の上施工することとありますが、具体的な施工方法についてどうお考えですか。代価等では大型重機の使用となっていますが積算上の重機が使えない場合は、設計変更の対象となりますか。又、工期変更も対象となりますか。 | 守口市建設工事請負契約書第２４条、第２１条のとおりです。 |
| ９１ | 資材の値段が高騰していますが、設計変更の対象となりますか。又、資材の搬入時期の目途が立たない場合は、工期延期並びに設計変更の対象となりますか。 | 守口市建設工事請負契約書第２５条、第２１条、第２４条のとおりです。 |
| ９２ | 【代価表（第 45 号）暗渠排水管】<br>下位代価表（52 号）では、波状管が計上されていて、積算条件に差異が見られますので、ご確認願います。 | 金抜き設計書のとおり積算願います。ただし、協議の対象とします。 |
| ９３ | 【代価表（第 199 号）　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ】<br>代価表中のﾏﾝﾎｰﾙ一式には、削孔費が含まれているのでしょうか？もし含まれているのなら接続管の仕様をご教示願います。 | 削孔費用は含まれていません。 |
| ９４ | 【代価表（第 49，50，51，63 号）硬質塩化ビニル管布設ゴム輪受口】<br>代価表中には、VU 管が計上されていますが、下水道用硬質塩化ビニル管ゴム輪受口片受け直管の間違いではないでしょうか？ | 金抜き設計書のとおり積算願います。ただし、協議の対象とします。 |
| ９５ | 【代価表（第 98 号）不陸整正　t=30mm】<br>不陸整正の歩掛出展先をご教示願います。 | 積算基準を使用しております。 |
| ９６ | 【代価表（第 113 号）ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工】 | 金抜き設計書のとおり積算願います。ただし、協議の対象とします |

| | | |
|---|---|---|
| | コンクリート舗装工の仕様が t=100cm となっていますが、t=10cm の間違いではないでしょうか？ | す。 |
| ９７ | 内訳書（第 10 号）園路広場整備工<br>地先境界ﾌﾞﾛｯｸ　歩車道境界縁石の材料が B 種となっていますが、下位代価表（142 号）で計上されている C 種の間違いではないでしょうか？ | 金抜き設計書のとおり地先境界ﾌﾞﾛｯｸ C で積算願います。 |
| ９８ | 【代価表（第 180 号　他）ﾓﾙﾀﾙ練】<br>代価表中に、ﾓﾙﾀﾙと砂が計上されていますが、間違いないでしょうか？ | 施工パッケージ型積算方式により積算しているため、このような表記となります。 |
| ９９ | 【代価表（第 169 号）仮囲い撤去+B13】<br>仮囲い材料のリース料金等は含まれていないものと考えてよろしいでしょうか？ | 仮囲いについて、市所有物であるため、撤去の手間及び処分を計上しています。 |
| １００ | 【代価表第 34 号水栓類取付工】<br>ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽの数量は 10 個ではないでしょうか？ご確認お願い致します。 | 金抜き設計書のとおり積算願います。ただし、協議の対象とします。 |
| １０１ | 【代価表第 293 号ﾏﾝﾎｰﾙ一式】<br>代価表（第 293 号）に記載されている材料費の規格と図面の寸法に差異が見られますので、ご確認願います。また、ﾏﾝﾎｰﾙの調整リングの詳細な規格をご教授下さい。 | 金抜き設計書のとおり積算願います。現場状況により、積算と異なる場合は、協議の対象とします。 |
| １０２ | 【代価表第 81、82 号 FEP 新設】<br>電線管付属品率をご教授下さい。 | 積算基準のとおり積算願います。 |
| １０３ | 以下の工種（材料）の見積業者が特定できません。見積業者名（またはメーカー名、詳細規格）をご教示願います。 | 見積り業者に関しましては回答致しかねます。 |

| | | |
|---|---|---|
| | 伐採工、植栽工　高木植栽、植栽工　中低木植栽、井戸、園路灯-1、園路灯-2、ソーラー照明、投光器、終了予告灯、インターロッキングブロックブロック舗装、芝生保護材　緑化舗装、透水性ゴムチップ　弾性舗装、舗装止め、階段手摺、クライム器具、ミスト遊具、スケボー対策金物、スツール、テーブルベンチ、総合案内修正シール、解説サイン、パーゴラ、物置材料、人工芝、バスケットゴール、スポーツペイント工、防球ネット、リブパイプ90°自在支管、マンホールトイレ用鉄蓋 | |
| １０４ | 【告示文書　２（１０）配置予定技術者ついて】<br>同開札日の入札に複数件参加する場合、履行可能件数の範囲内で、１件ごとに異なる配置予定技術者を申請すること。と記載されております。<br>条件付き一般競争入札参加資格確認申請書でも上記の記載がありますが、配置予定技術者（監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者、現場代理人）は、候補者として複数名を申請することができます。との記載もあります。<br>同開札日の工事が２件（履行可能件数範囲内）の場合、２件の工事に同じ２名の配置予定技術者（監理技術者）を記載することは有効でしょうか。無効と判断されるのでしょうか。<br>又、２名以上の配置予定技術者（監理技術者）を記載する場合、配置予定技術者の監理技術者の欄を増やして記載すればよろしいのでしょうか。<br>ご教示の程、宜しくお願い致します。 | 同開札日の２件の工事について、２件とも履行可能である場合、通常、専任となる監理技術者はそれぞれの工事に１名ずつ必要となります。どちらの工事に配置するか決まっていない場合は、それぞれの工事の申請書に同一の２名を記載して構いません。<br>また、２名以上の配置予定技術者を記載したい場合は、申請書の各配置技術者の枠（行）を追加して記載してください。 |

| | | |
|---|---|---|
| １０５ | 予定価格算出に関して、単価の適用年月日をご教示ください | 特記仕様書のとおりです。 |
| １０６ | 予定価格算出に関して、施工地域・工事場所による補正内容をご教示ください。 | 経費一覧表をご参照ください。 |
| １０７ | 設計書５頁　内訳書（第２号）構造物撤去工 構造物とりこわしに関して、４週８休の補正の有無をご教示ください。 | 週休２日補正（４週８休以上）無しで積算してください。 |
| １０８ | 市場単価について４週８休補正を行っていますか？ | 土木工事標準単価（市場単価）については、週休２日補正（４週８休以上）無しで積算してください。 |
| １０９ | 代価表 208 号、代価表 297～303 号代価表の開示願います。開示出来ない場合は、出典先を教えてください。 | 見積り単価に関しましては回答致しかねます。 |
| １１０ | 【敷地造成工について】<br>積算書　頁４第２号代価表 【路床盛土 4.0m 以上 10,000m3 未満 障害無し】における建設機械の賃料は、長期割引ありの積算でよろしいでしょうか、また、本設計書内における建設機械の賃料は、すべて長期割引ありの積算でよろしい建設機械の賃料は、すべて長期割引ありの積算でよろしいでしょうか、もし長期割引ありでない代価表があれば、ご教示ください。 | 金抜き設計書のとおり積算願います。 |
| １１１ | 【構造物撤去工について】<br>積算書　頁５第８号代価表　【構造物とりこわし 無筋構造物機械施工 制約無夜間無 対策必要】における土木工事標準単価（市場単価）は、週休２日補正（４週８休以上）有りの積算でよろしいでしょうか、また、設計書内のその他の土木工事標準単価（市場単価）も同じように考えればよろしいでしょうか、もしそうでなければその内容を、ご教示ください。 | 土木工事標準単価（市場単価）については、週休２日補正（４週８休以上）無しで積算してください。 |

| | | |
|---|---|---|
| １１２ | 【構造物撤去工について】<br>積算書　頁５第２号内訳書　【鉄ｽｸﾗｯﾌ ﾍﾋﾞｰ H2】における間接工事費の対象は、全項目を対象としない、でよろしいでしょうか、もしそうでなければその対象項目を、ご教示ください。 | お見込みのとおりです。 |
| １１３ | 【公園施設等撤去・移設工について】<br>積算書　頁７第15号代価表　【伐採工】において、備考欄に見積りと記載のある項目の見積りにおける採用単価を、ご教示ください。また、名称欄記載の諸雑費における単位が、本と記載されていますが、式の記載間違いでしょうか、ご教示ください。 | 採用単価に関しましては回答致しかねます。<br>単位は一式で積算願います。 |
| １１４ | 【植栽基盤工について】<br>積算書　頁８第４号内訳書　【植栽基盤工】において、備考欄に移植木含むと記載されていますが、名称に記載されている材料の単価計上のみでよろしいでしょうか、もしそうでなければその単価もしくは名称・規格・出典を、ご教示ください。 | お見込みのとおりです。 |
| １１５ | 【植栽基盤工について】<br>積算書　頁８第４号内訳書　【通気管 珪藻土焼成粒 20kg】における材料単価は、物価資料掲載の土壌改良材（3）その他土壌改良材 イソライト CG1・2　珪藻土焼成粒１mm・２ｍｍ20kg の1 袋当りの単価計上 でよろしいでしょうか、もしそうでなければその単価もしくは名称・規格・出典を、ご教示ください。 | お見込みのとおりです。 |
| １１６ | 【植栽基盤工について】<br>積算書　頁８第４号内訳書　【マルチング（腐葉土ｔ30）　20L】における単価は、物価資料掲載の土壌改良材 腐葉土20L/袋の1L | お見込みのとおりです。 |

| | | |
|---|---|---|
| | 当りの単価計上 でよろしいでしょうか、もしそうでなければその単価もしくは名称・規格・出典を、ご教示ください。 | |
| １１７ | 【植栽工について】<br>積算書　頁 9 第 23 号代価表　【植栽工　高木植栽】において、備考欄に見積りと記載のある項目の見積りにおける採用単価を、ご教示ください。また、本積算書内の備考欄に、見積りと記載のある項目の見積りにおける採用単価をすべて、ご教示ください。 | 見積り単価に関しましては回答致しかねます。 |
| １１８ | 【移植工　掘取工 根巻きを行う 高木 幹周 40cm 以上 60cm 未満について】<br>積算書　頁 57 第 2 号単価表　【小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料) ﾊﾞｹｯﾄ容量･山積 0.13(平積 0.10)m3】における 1 日当りの使用燃料及び、供用日数を、ご教示ください。 | 1日当りの使用燃料及び供用日数については､回答致しかねます。 |
| １１９ | 【水栓類取付工 GV40　仕切弁桝について】<br>積算書　頁 64 第 180 号代価表　【ﾓﾙﾀﾙ練 普通 1:3 配合 1:3】におけるセメントの材料単価は、物価資料掲載のﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ普通 25kg 入袋物 の 1ｔ当りの単価計上 でよろしいでしょうか、もしそうでなければその単価もしくは名称・規格・出典を、ご教示ください。 | １ｔ当たりのバラ物で物価資料にて積算しております。 |
| １２０ | 【雨水排水設備工について】<br>積算書　頁 12 第 49 号代価表 79 頁　【硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設ｺﾞﾑ輪受口 標準 150165*5.1*4】における硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管(VU)150 165×5.1×4 の単位は、mと考えればよろしいでしょうか、もしそうでなければその詳細もしくは名称・規格・出典を、 | 金抜き設計書のとおり単位は本で積算願います。ただし、協議の対象とします。 |

| | | |
|---|---|---|
| | ご教示ください。 | |
| １２１ | 【雨水排水設備工について】<br>積算書　頁 12 第 49 号代価表 79 頁　【硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設ｺﾞﾑ輪受口 標準 150165*5.1*4】における管材料単価は、物価資料掲載の下水道用ゴム輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（SRA）片受け直管 呼び径 150mm 165×5.1mm×4m の 1m当りの単価計上 でよろしいでしょうか、もしそうでなければその単価もしくは名称・規格・出典を、ご教示ください。 | 金抜き設計書のとおり単位は本で積算願います。ただし、協議の対象とします。 |
| １２２ | 【雨水排水設備工について】<br>積算書　頁 12 第 50 号代価表 80 頁　【硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設ｺﾞﾑ輪受口 標準 200216*6.5*4】における硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管(VU)200 216×6.5×4 の単位は、mと考えればよろしいでしょうか、もしそうでなければその詳細もしくは名称・規格・出典を、ご教示ください。 | 金抜き設計書のとおり単位は本で積算願います。ただし、協議の対象とします。 |
| １２３ | 【雨水排水設備工について】<br>積算書　頁 12 第 50 号代価表 80 頁　【硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設ｺﾞﾑ輪受口 標準 200216*6.5*4】における管材料単価は、物価資料掲載の下水道用ゴム輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（SRA）片受け直管 呼び径 200mm 216×6.5mm×4m の 1m当りの単価計上 でよろしいでしょうか、もしそうでなければその単価計上 でよろしいでしょうか、もしそうでなければその単価もしくは名称・規格・出典を、ご教示ください。 | 金抜き設計書のとおり単位は本で積算願います。ただし、協議の対象とします。 |
| １２４ | 【雨水排水設備工について】 | 金抜き設計書のとおり単位は本で積算願います。ただし、協議の |

| | | |
|---|---|---|
| | 積算書　頁 12 第 51 号代価表 81 頁　【硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設ｺﾞﾑ輪受口 標準 250267*7.8*4】における硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管(VU)250 267×7.8×4 の単位は、mと考えればよろしいでしょうか、もしそうでなければその詳細もしくは名称・規格・出典を、ご教示ください。 | 対象とします。 |
| １２５ | 【雨水排水設備工について】<br>積算書　頁 12 第 50 号代価表 79 頁　【硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設ｺﾞﾑ輪受口 標準 250267*7.8*4】における管材料単価は、物価資料掲載の下水道用ゴム輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（SRA）片受け直管 呼び径 250mm 267×7.8mm×4m の 1m当りの単価計上 でよろしいでしょうか、もしそうでなければその単価もしくは名称・規格・出典を、ご教示ください。 | 金抜き設計書のとおり単位は本で積算願います。ただし、協議の対象とします。 |
| １２６ | 【マンホール 4 号人孔について】<br>積算書　頁 92 第 199 号代価表 230 頁　【ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ 据付 2000kg/基を超え 4000kg/基以下 砕石無しまたは円形断面 2000kg/基を超え 4000kg/基以下 砕石無しまたは円形断面以外】におけるﾏﾝﾎｰﾙ一式の材料単価、もしくは名称・規格・出典を、ご教示ください。 | 代価表第 293 号のとおり積算願います。 |
| １２７ | 【汚水排水設備工について】<br>積算書　頁 14 第 63 号代価表 93 頁　【硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設ｺﾞﾑ輪受口 標準 100114*3.1*4】における硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管薄肉管(VU)100 114×3.1×4 の単位は、mと考えればよろしいでしょうか、もしそうでなければその詳細もしくは名称・規格・出典を、 | 金抜き設計書のとおり単位は本で積算願います。ただし、協議の対象とします。 |

| | | |
|---|---|---|
| | ご教示ください。 | |
| １２８ | 【汚水排水設備工について】<br>積算書　頁 14 第 63 号代価表 93 頁　【硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設ｺﾞﾑ輪受口 標準 100114*3.1*4】における管材料単価は、物価資料掲載の下水道用ゴム輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（SRA）片受け直管 呼び径 100mm 114×3.1mm×4m の 1m当りの単価計上 でよろしいでしょうか、もしそうでなければその単価もしくは名称・規格・出典を、ご教示ください。 | 金抜き設計書のとおり単位は本で積算願います。ただし、協議の対象とします。 |
| １２９ | 【井戸について】<br>積算書　頁 101 第 208 号代価表 239 頁　【手押しポンプ設置工 NIRA67 公共用 L=10m】における歩掛もしくは、1 箇所当たりの各種作業員の員数及び見積り機材の単価を、ご教示ください。 | 見積りにて積算しているため、歩掛及び員数、見積り機材の単価に関しましては回答致しかねます。 |
| １３０ | 【井戸掘削工 調査含むについて】<br>積算書　頁 240 第 297 号代価表 328 頁　【掘削費 L＝30m　機材設置・撤去含む】における歩掛もしくは、1 箇所当たりの各種作業員の員数及び見積り材料の単価を、ご教示ください。 | 見積りにて積算しているため、歩掛及び員数、見積り材料の単価に関しましては回答致しかねます。 |
| １３１ | 【井戸掘削工 調査含むについて】<br>積算書　頁 240 第 298 号代価表 329 頁　【孔内検層費　電気検層】における歩掛もしくは、1 本当たりの各種作業員の員数を、ご教示ください。 | 見積りにて積算しているため、歩掛及び員数に関しましては回答致しかねます。 |
| １３２ | 【井戸掘削工 調査含むについて】<br>積算書　頁 240 第 299 号代価表 330 頁　【ケーシング費】における歩掛もしくは、1 箇所当たりの各種作業員の員数及び見積り | 見積りにて積算しているため、歩掛及び員数、見積り単価に関しましては回答致しかねます。 |

| | | |
|---|---|---|
| | 材料の単価を、ご教示ください。 | |
| １３３ | 【井戸掘削工 調査含むについて】<br>積算書　頁 240 第 300 号代価表 331 頁　【仕上費 孔内】における歩掛もしくは、1 箇所当たりの各種作業員の員数を、ご教示ください。 | 見積りにて積算しているため、歩掛及び員数に関しましては回答致しかねます。 |
| １３４ | 【井戸掘削工 調査含むについて】<br>積算書　頁 240 第 302 号代価表 333 頁　【揚水試験費 揚水試験・水質試験】における歩掛もしくは、1 箇所当たりの各種作業員の員数及び見積り水質試験費の単価を、ご教示ください。 | 見積りにて積算しているため、歩掛及び員数、見積り単価に関しましては回答致しかねます。 |
| １３５ | 【電気設備工について】<br>積算書　頁 15 第 81 号代価表 111 頁　【FEP 新設 構内地中 50mm 以下 1 条 40mm】における諸雑費の率は、何％でしょうか、ご教示ください。 | 積算基準のとおり積算願います。 |
| １３６ | 【園路広場整備工について】<br>積算書　頁 17 第 98 号代価表 128 頁　【不陸整正 t=30mm 再生粒度調整砕石 RM-25､30､40 現着③枚方･八】における砕石の規格は、再生粒度調整砕石 RM-25 でよろしいでしょうか、もしそうでなければその単価もしくは名称・規格・出典を、ご教示ください。 | RM-25 で積算願います。 |
| １３７ | 【園路広場整備工について】<br>積算書　頁 18 第 113 号代価表 143 頁　【ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(機械舗設(1)) 1 車 t=100cm 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)18-8-40B 種】における積算は、コンクリートの施工厚 100cm での積算でよろしいでしょ | 金抜き設計書のとおり積算願います。ただし、協議の対象とします。 |

| | | |
|---|---|---|
| | うか、もしそうでなければその詳細もしくは名称・規格・出典を、ご教示ください。 | |
| １３８ | 特記仕様書に、「設計は物価資料の 2022 年 2 月号及び冬号単価使用」と記載がありますが、適用年月日をご教示願います。 | 適用年月日は 2022 年 2 月 20 日となっております。 |
| １３９ | 本工事の積算基準書は、①土木工事標準積算基準書（国交省）、②建設工事積算基準（大阪府都市整備部）、③その他、のいずれを採用されていますかご教示願います。 | ②を採用しております。 |
| １４０ | 本工事積算に使用する物価資料は、①月刊建設物価（物価調査会）、②月刊積算資料（経済調査会）、③土木コスト情報（建設物価）、④土木施工単価（経済調査会）に加えて、⑤Web 物価（物価調査会）、⑥積算資料電子版（経済調査会）、も適用されていると考えて宜しいですかご教示願います。 | お見込みのとおりです。 |
| １４１ | 本工事積算において、大阪府の「資材調査単価（一般土木編）」、「資材調査単価（(電気・機械）」は、①採用している、②採用していない、③その他、のいずれを採用されていますかご教示願います。③の場合は、詳細な回答をお願いします。 | 該当ある場合は①を採用しております。 |
| １４２ | 本工事積算において、大阪府の「資材単価（臨時調査）」は、①採用している、②採用していない、③その他、のいずれを採用されていますかご教示願います。③の場合は、詳細な回答をお願いします。 | 該当ある場合は①を採用しております。 |
| １４３ | 本工事積算において、守口市独自の土木工事設計材料単価表（公表用）はございますか、ご教示願います。 | 守口市独自の土木工事設計材料単価表（公表用）はございません。 |
| １４４ | 令和 4 年 3 月から公共工事設計労務単価が改定されていますが、 | 守口市建設工事請負契約書第 25 条のとおりです。 |

| | | |
|---|---|---|
| | 本工事では、「この労務単価の改定」は採用していないと考えて宜しいですかご教示願います。また、受注後においては、「インフレスライド条項の対象」と考えて宜しいですかご教示願います。 | |
| １４５ | 特記仕様書に、「積算は 4 週 8 休以上の補正係数を用いて行っている」と記載がありますが、対象は、①労務費、②機械賃料、③市場単価、④公共土木標準単価、⑤土木工事標準単価、⑥経費（共通仮設費率、現場管理費率）、と考えて宜しいですかご教示願います。 | ①・②・⑥が対象です。 |
| １４６ | 本工事に採用する調査基準価格算は下記の通り①～④の合計、と考えて宜しいですかご教授願います。<br>①直接工事費×95%<br>②共通仮設費×90%<br>③現場管理費×90%<br>④一般管理費×55%<br>但し、上限値＝予定価格×90%<br>　　下限値＝予定価格×70% | 本市では低入札価格調査制度は導入しておらず、最低制限価格制度での運用をしています。最低制限価格の算定方法については、本市の「建設工事の契約における最低制限価格の算定方法等に関する要綱」に記載のとおりです。 |
| １４７ | 本工事の最低制限価格は、最低制限価格基礎額にランダム係数が乗じたものになると考えて宜しいですかご教示願います。 | 本市の「建設工事の契約における最低制限価格の算定方法等に関する要綱」に記載のとおりです。 |
| １４８ | （金抜き）設計書の生コンクリート規格について質問します。<br>・例えば、設計書記載が、「24-8-25（20）（普通）」の場合の材料単価を決定する際の規格は、、①水セメント指定なし：　24-8-25（20）、②水セメント指定品：24-8-25（20）　W/C55% | ①を採用しております。 |

| | | |
|---|---|---|
| | (W≦175)」、③その他、のいずれを採用されていますかご教示願います。 | |
| １４９ | （金抜き）設計書内の「見積」について、全て、見積徴収業者名と採用単価を公表して頂けないでしょうか。 | 見積り業者に関しましては回答致しかねます。 |