質 問 ・ 回 答 書

令和4年5月26日

委 託 名　第一中学校他5校屋内運動場バスケットゴール改良工事実施設計業務委託

NO	質 問 事 項	回　　答
1	貸与品等の既存図面はTIF形式との記載がありますが、貸与いただけるCAD図面は無いと考えて良いでしょうか。	よろしい。
2	貸与される既設設計図を画像データとしてCAD上に貼り付けたものを成果物の「設計図」とすることはできますか。	貼り付けして、利用することは可能とする。 ただし、バスケットゴール関係図面については作図するものとする。
3	業務について設備改修は行わないと考えて良いでしょうか。	よろしい。
4	設計内容にバスケットゴールの落下防止対策とありますが、今回バスケットゴールの取替、その他非構造部材の耐震化は行わないと見てよろしいか。	原則、既存利用とする。 ただし、現地調査により、安全面からバスケットゴールの取替等の必要性を判断するものとする。
5	各校のバスケットゴール図面は存在しますか。また、それらは貸与図面に含まれていると考えてよろしいか。	存在しない。
6	各体育館の主要構造をお教えください。	鉄筋コンクリート造である。
7	各体育館の吊り下げ式バスケットゴール及び壁掛け式バスケットゴールの設置個数をお教えください。	吊下げ式バスケットゴール及び壁掛け式バスケットゴールの設置個数は、2台（1対）及び4台（2対）である。

質 問 ・ 回 答 書

令和4年5月26日

委 託 名　第一中学校他5校屋内運動場バスケットゴール改良工事実施設計業務委託

NO	質 問 事 項	回　　答
8	吊り下げ式バスケットゴールは手動、壁掛け式バスケットゴールは手動若しくは固定と考えてよろしいでしょうか。	第一中学校のみ吊り下げ式バスケットゴールは自動、それ以外は手動、壁掛け式バスケットゴールは各校ともに固定である。
9	バスケットゴールはすべて撤去、新設と考えてよろしいでしょうか。	NO.4の回答のとおりとする。
10	コートラインのやり替えは不要と考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
11	吊天井はないものと考えてよろしいでしょうか。	よろしい。