質 問 ・回 答 書

令和4年7月7日

工事名 ： 守口処理場B系重油配管蓋取替ほか補修工事

番 号	質 問 事 項	回 答
1	①ガイドパイプ32A（SUS304）は、スケジュール20で良いですか。	お見込みのとおり、スケジュール20とする。
2	②調整槽No.2の水抜き及び槽内清掃は受注範囲に含まれますか。	初回の水抜き及び槽内清掃は含まない。