質 問 ・ 回 答 書

令和　4年　　11月　17日

工 事 名 旧寺方小学校駐車場整備工事

質 問 事 項	回　　答
①図面についてですが、プールの詳細図面をご教示いただけますでしょうか。	①別添を参照願います。
②プールについて、杭の有無を御教示ください。 また杭有りの場合、残置と考えてよろしいでしょうか。	②杭は存在しないと考えております。万が一、杭が存在した場合は協議の対象とさせていただきます。
③解体時のブレーカー使用は、可能と考えてよろしいでしょうか。	③使用可能です。