

質 疑 ・ 回 答 書

令和3年7月28日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	技術科棟コンセント設備（図面番号 E-14）において、専用コンセント 2P15A（抜け止め）とありますが、リーラーコンセントではなく、コンセントプラグでよろしいでしょうか。 ご教授お願い致します。	コンセントプラグでよろしいです。
2	技術科棟コンセント設備（図面番号 E-14、E-16）において、レースウェイのサイズは既設、新設共に 40×45 でよろしいでしょうか。 ご教授お願い致します。	既設、新設共に 40×30 です。
3	技術科棟コンセント設備（図面番号 E-14）において、レースウェイのカバーは見込まれておられますか。 ご教授お願い致します。	カバーは見込んでおりません。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)