

質 疑 ・ 回 答 書

令和3年7月28日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	設計書 代価表第6号 土のう積工 小口並べの土材料は、流用土か購入土のどちらでしょうか。土材料の調達方法をご教示ください。	流用土です。
2	設計書 代価表第7号 6段目 モルタル上塗工の厚さが37cmとありますが、3.7cmではないでしょうか。	モルタル上塗工の厚みに誤記がありましたので修正します。正しくは3.7cmです。図面9/19に記載のとおりです。
3	設計書 代価表第8号 4段目 鋼矢板賃料 軽量2型の矢板長は2.5mでしょうか。矢板長をご教示ください。	2.5mです。
4	設計書 代価表第10号 発生土処理【処分費含む】 廃路盤材の路盤材の種類はクラッシュランでしょうか。種類を教えてください。	クラッシュランです。
5	設計書 代価表第13号 4段目 鋼矢板賃料 軽量2型の矢板長は3.0mでしょうか。矢板長をご教示ください。	2.5mです。
6	設計書 代価表第19号 強化プラスチック複合管 管径700mmの材料規格は外圧2種、外圧1種のどちらでしょうか。名称規格等教えてください。	外圧1種です。
7	設計書 代価表第19号 強化プラスチック複合管 管径700mmの材料のロス率を含む数量は1.04/1m当りでしょうか。数量を教えてください。	ロス率は含んでおりません。
8	建設資材等の置場は御支給頂けるのでしょうか。	支給しません。
9	第30号代価表のアスファルト処分において、高槻市西大樋地区においては、現在受入中止となっております。処分先をご教示ください。	特記仕様書のとおりです。
10	第3号内訳書の借地場所は、農地でしょうか。また、現在の土地価格(円/m ²)をご教示ください。	宅地です。 現在の土地価格は公表しておりません。

11	第2号内訳書において、草処分費の出典先をご教示ください。	見積りを採用しております。
12	今回の工事範囲にて、現在フェンスで囲まれている文化財調査実施中の工事ヤードはそのままお借りすることができますか。	できません。
13	現場まで、25トンまでのラフタークレーンの搬入は可能と考えてよろしいでしょうか。	搬入は可能です。

枚方市 総務部 契約課

TEL：072-841-1345、FAX：072-841-2015

E-mail送付先：keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp（工事）

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp（委託）

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp（物品）