

防火対象物点検結果報告書

令和3年8月4日

枚方消防署長 殿

1月点検分 8月提出

届出者

枚方市市民会館

住所

〒573-0032 枚方市岡東町8-33

氏名

館長 川原昭洋

電話番号

TEL 072-843-1122 FAX 072-843-5062

下記のとおり、防火対象物の点検を実施したので、消防法第8条の2の2第1項の規定に基づき報告します。

記

防火対象物	所在地	大阪府枚方市岡東町8-33					
	名称	枚方市市民会館(ホール)					
	用途	市民会館			令別表第一(1)項口		
	構造・規模	RC造		地上 4階		地下 2階	
点検実施日	令和3年1月18日						
点検票	別添のとおり						
消防法施行規則第4条の2の6第2項の適用		<input type="checkbox"/> 有		<input type="checkbox"/> 第1号		<input type="checkbox"/> 第2号 <input type="checkbox"/> 第3号	
		<input checked="" type="checkbox"/> 無					
点検者	住所	寝屋川市高柳5丁目40番1号					
	氏名	興和防災株式会社 小林 弘典					
	免状	講習機関名	免状交付年月日	免状交付番号	再講習受講年月日		
		財団法人 日本消防設備安全センター	平成24年7月5日	第 442400282 号	平成29年7月28日		
※		※		※		※	
枚方市消防組合 受付 3.8.4 第2628号		経過欄		備考			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

備考 2 消防法施行規則第4条の2の6第2項の適用の欄は、当該規定が適用される場合は「有」の口にレ点を記入し、適用されない場合は「無」の口にレ点を記入すること。なお、「有」の場合は、同項各号のうち適用される規定の口にレ点を記入すること。

備考 3 ※印の欄は、記入しないこと。

防 火 対 象 物 点 検 票

防 火 管 理 者		井谷 清				
立 会 者		井谷 清				
点 検 年 月 日		令 和 3 年 1 月 18 日 ~ 令 和 3 年 1 月 18 日				
防 火 管 理 維 持 台 帳		記録の有無 <input type="checkbox"/> 有・ <input checked="" type="checkbox"/> 一部有・ <input type="checkbox"/> 無		保存の有無 <input type="checkbox"/> 有・ <input checked="" type="checkbox"/> 一部有・ <input type="checkbox"/> 無		
防 火 対 象 物 の 概 要 棟 号	階 別 概 要 （ 号 棟 ）	事 項 階 別	用 途	床 面 積	点 検 する 部 分 の 床 面 積	備 考
		B2 階	電気室、倉庫	492.07 m ²	492.07 m ²	
		B1 階	空調機械室、小ホール	1,881.10 m ²	1,881.10 m ²	
		1 階	大ホール、舞台、喫茶店	1,036.56 m ²	1,036.56 m ²	
		2 階	大ホール	671.78 m ²	671.78 m ²	
		3 階	大ホール	587.82 m ²	587.82 m ²	
		中3 階	(大ホール)	160.78 m ²	160.78 m ²	
		合 計		m ²	m ²	
備 考	(大ホール客席数 1448席) ※現在 大ホールは閉鎖中					

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 防火管理維持台帳の欄は、該当する口にし点を記入すること。
 3 防火対象物の概要が欄に記載できない場合は、別紙に記載し添付すること。

防火対象物の概要	階別	事項	用途	床面積	点検する部分の床面積	備考
		階別				
概要	概	4階	技術員室	73.84 m ²	73.84 m ²	
	要	階		m ²	m ²	
	(階		m ²	m ²	
	階		m ²	m ²		
	階		m ²	m ²		
	階		m ²	m ²		
	階		m ²	m ²		
	階		m ²	m ²		
	階		m ²	m ²		
	階		m ²	m ²		
	階		m ²	m ²		
	号棟	階		m ²	m ²	
)	合計		4,903.95 m ²	4,903.95 m ²	
備考						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 防火管理維持台帳の欄は、該当する口にレ点を記入すること。
3 防火対象物の概要が欄に記載できない場合は、別紙に記載し添付すること。

点 検 項 目		点 検 結 果		状 況 及 び 措 置 内 容	
		判 定	不 備 内 容		
届 出	防火管理者選任(解任)	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		所轄署受付印にて確認 (R2.4.3)	
	消防計画作成(変更)	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		所轄署受付印にて確認 (R2.4.3)	
	自衛消防組織の設置	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		該当せず	
消	自衛消防の組織	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		消防計画に基づき編成、任務分担	
	火災予防上の自主検査	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		消防計画に基づき実施 (以下同様)	
	消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		年2回 専門業者により点検	
	避難施設の維持管理及びその案内	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否			
	防火上の構造の維持管理	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否			
	収容人員の適正化	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否			
	防火管理上必要な教育	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否			
	消火、通報及び避難の訓練その他必要な訓練	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		R2.8 実施、次回3月予定	
	消火活動、通報連絡及び避難誘導	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否			
	消防機関との連絡	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否			
計 画	工事中の火気使用又は取扱いの監督	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否			
	防火管理に関する必要な事項	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否			
	自衛消防組織	活動要領	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		該当なし
		要員の教育及び訓練	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		該当なし
		業務に関する必要な事項	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		該当なし
	共同自衛消防組織	協議会の設置及び運営	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		該当なし
		統括管理者の選任	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		該当なし
		業務を行う範囲	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		該当なし
		運営に関する必要な事項	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		該当なし

消 防 計 画	防 火 管 理 業 務 託 の 一 部 委 託		<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		(株)大庫ビルサービス
	権 原 の 範 囲		<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		
	に地 所震 在防	自衛消防の組織	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		該当地域ではないが消防計画内に 震災予防措置規定作成、編成
		情報等の伝達	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		該当地域ではないが消防計画内に 震災予防措置規定(以下同様)
	す災 る対 防策	避難誘導	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		
		施設及び設備の 点検及び整備	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		
	火強 対化 象地	応 急 対 策	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		
		防 災 訓 練	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		
	物域 画	教 育 及 び 広 報	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		
		防 火 管 理 者	消火訓練及び避難 訓練の実施回数	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否	
	消火訓練及び避難訓練 を実施する場合の消防 機関への通報		<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 判定の欄は、適正な場合は「適」の口にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の口にレ点を記入するとともに、
不備内容の欄にその内容を記入すること。
3 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。
4 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

点 検 項 目		点 検 結 果		状 況 及 び 措 置 内 容
		判 定	不 備 内 容	
届	統括防火管理者選任 (解 任)	<input type="checkbox"/> 適		
		<input type="checkbox"/> 否		
出	全体についての消防 計画作成(変更)	<input type="checkbox"/> 適		
		<input type="checkbox"/> 否		

点 検 項 目		点 検 結 果		状 況 及 び 措 置 内 容
		判 定	不 備 内 容	
避難上必要な施設 及び防火戸の管理		<input checked="" type="checkbox"/> 適		
		<input type="checkbox"/> 否		
防災物品の表示		<input checked="" type="checkbox"/> 適		
		<input type="checkbox"/> 否		
圧縮アセチレンガス等の 貯蔵又は取扱いの届出		<input type="checkbox"/> 適		該当なし
		<input type="checkbox"/> 否		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 判定の欄は、適正な場合は「適」の口にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の口にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。
 3 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。
 4 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

点 検 項 目		法第17条 の2の5第1 項の適用	法第17条 の3第1項 の適用	点 検 結 果		状 況 及 び 措 置 内 容
				判 定	不 備 内 容	
消 防 用	消火器・簡易消火用具	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否		
	屋 内 消 火 栓 設 備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 適		
		<input checked="" type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否		
	スプリンクラー設備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 適		
		<input checked="" type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否		
	水噴霧消火設備等	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 適		該当なし
		<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否		
	屋 外 消 火 栓 設 備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 適		該当なし
		<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否		
	動力消防ポンプ設備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 適		該当なし
<input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否			
自動火災報知設備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 適		1階防災センターに受信機	
	<input checked="" type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否			
ガス漏れ火災警報設備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 適		1階防災センターに受信機	
	<input checked="" type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否			
漏電火災警報器	—	—	<input type="checkbox"/> 適		該当なし	
			<input type="checkbox"/> 否			
消防機関へ通報する 火災報知設備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 適		該当なし	
	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否			
非 常 警 報 器 具 ・ 非 常 警 報 設 備	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 適		非常放送設備 (1階防災センター)	
			<input type="checkbox"/> 否			
避 難 器 具	—	—	<input type="checkbox"/> 適		2階ベランダ (垂直式)	
			<input type="checkbox"/> 否			
誘 導 灯 ・ 誘 導 標 識	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 適			
			<input type="checkbox"/> 否			
消 防 用 水	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 適			
	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否			
排 煙 設 備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 適		該当なし	
	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否			
連 結 散 水 設 備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 適		該当なし	
	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否			
連 結 送 水 管	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 適		該当なし	
	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否			
非 常 コ ン セ ン ト 設 備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 適		該当なし	
	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否			
無 線 通 信 補 助 設 備	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 適		該当なし	
	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 否			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 法第17条の2の5第1項の適用の欄及び法第17条の3第1項の適用の欄は、規定が適用される場合は「有」の□にレ点を記入し、適用されない場合は「無」の□にレ点を記入すること。
また、市町村長が法第17条第2項の規定に基づき定めた消防用設備等の技術上の基準について、規則第4条の2の6第9号の規定に基づき定めた場合にあっても記入すること。
- 3 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。
- 4 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。
- 5 設置義務のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。
- 6 水噴霧消火設備等とは、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備をいうこと。

防火対象物点検票 (その5)

点 検 項 目		必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の概要	点 検 結 果		状 況 及 び 措 置 内 容
			判 定	不 備 内 容	
設 消 備 防 等 用	令 第 29 条 の 4 第 1 項 の 必 要 と さ れ る 防 火 安 全 性 能 を 有 す る 消 防 の 用 に 供 す る 設 備 等		<input type="checkbox"/> 適		該 当 な し
			<input type="checkbox"/> 否		

点 検 項 目		適 用 さ れ る 消 防 用 設 備 等	点 検 結 果		状 況 及 び 措 置 内 容
			判 定	不 備 内 容	
設 消 備 防 等 用	令 第 32 条 の 適 用		<input type="checkbox"/> 適		該 当 な し
			<input type="checkbox"/> 否		

点 検 項 目		特 殊 消 防 用 設 備 等 の 概 要	点 検 結 果		状 況 及 び 措 置 内 容
			判 定	不 備 内 容	
用 特 設 殊 備 消 等 防	法 第 17 条 第 3 項 の 特 殊 消 防 用 設 備 等		<input type="checkbox"/> 適		該 当 な し
			<input type="checkbox"/> 否		

点 検 項 目		適 用 さ れ る 消 防 用 設 備 等 又 は 特 殊 消 防 用 設 備 等	点 検 結 果		状 況 及 び 措 置 内 容
			判 定	不 備 内 容	
特 消 殊 防 消 用 防 設 用 備 設 等 備 又 等 は	設 置 の 届 出	消火器具 屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 自動火災報知設備 ガス漏れ火災警報設備 非常警報器具及び設備 避難器具,誘導灯 防排煙設備,非常電源設備	<input checked="" type="checkbox"/> 適		
			<input type="checkbox"/> 否		
	消 防 機 関 の 検 査		<input checked="" type="checkbox"/> 適		
			<input type="checkbox"/> 否		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 判定の欄は、適正な場合は「適」の口にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の口にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。
 3 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。
 4 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

点 検 項 目		点 検 結 果		状 況 及 び 措 置 内 容
		判 定	不 備 内 容	
火 を 使 用 す る 設 備 の 位 置 ・ 構 造 及 び 管 理 等	設 火 を 使 用 す る 設 備 等 の 位 置	設 備 の 位 置	<input checked="" type="checkbox"/> 適	B2階 休憩室 1階 喫茶店
			<input type="checkbox"/> 否	
	設 火 を 使 用 す る 設 備 等 の 管 理	設 備 の 管 理	<input checked="" type="checkbox"/> 適	
			<input type="checkbox"/> 否	
	器 用 火 具 を 使 用 す る 設 備 の 位 置	器 具 の 取 扱 い	<input checked="" type="checkbox"/> 適	ガス湯沸器、ガスコンロ (B2階) ガスフライヤー ガス湯洗器 (1階)
関 火 す る 設 備 の 管 理 等	喫 煙 等 の 制 限	<input checked="" type="checkbox"/> 適	屋外指定場所	
	が ん 具 用 煙 火 の 制 限	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否	該当なし	
備 考				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定の欄は、適正な場合は「適」の口にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の口にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

3 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。

4 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

点 検 項 目		点 検 結 果		状 況 及 び 措 置 内 容	
		判 定	不 備 内 容		
指定 数量 未満 の 危険 物の 貯蔵 及び 取扱 い	貯 蔵 又 は 取 扱 い 数 量	<input checked="" type="checkbox"/> 適 ----- <input type="checkbox"/> 否		少量危険物取扱所 (第4類 第2石油類 軽油 390ℓ)	
	火 気 の 使 用 制 限	<input checked="" type="checkbox"/> 適 ----- <input type="checkbox"/> 否		屋外指定場所	
	漏 れ ・ あ ふ れ 又 止 は 飛 散 の 防 止	<input checked="" type="checkbox"/> 適 ----- <input type="checkbox"/> 否			
	容 器	<input checked="" type="checkbox"/> 適 ----- <input type="checkbox"/> 否		鋼板製燃料タンク (別置型)	
	少 量 危 険 物	計 器 類 に 関 する 監 視	<input type="checkbox"/> 適 ----- <input type="checkbox"/> 否		該当なし
		タ ン ク 本 体	<input type="checkbox"/> 適 ----- <input type="checkbox"/> 否		該当なし
		配 管	<input type="checkbox"/> 適 ----- <input type="checkbox"/> 否		該当なし
備 考					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 判定の欄は、適正な場合は「適」の口にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の口にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。
 3 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。
 4 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

点 検 項 目		点 検 結 果		状 況 及 び 措 置 内 容
		判 定	不 備 内 容	
指 定 可 燃 物 等 の 貯 蔵 及 び 取 扱 い	可 燃 性 液 体 類 等	火 気 の 使 用 制 限	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否	調 理 用 植 物 油 (1 階 喫 茶 店) 自 家 発 電 用 軽 油 (屋 外 発 電 気 室)
		漏 れ ・ あ ふ れ 又 は 飛 散 の 防 止	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否	
		容 器	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否	
		計 器 類 に 関 する 監 視	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否	
		タ ン ク 本 体	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否	専 用 燃 料 タ ン ク (自 家 発 電 設 備) 320 ℓ / 390 ℓ
		配 管	<input checked="" type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否	
	綿 花 類 等	火 気 の 使 用 制 限	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否	該 当 な し
		集 積 単 位	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否	該 当 な し
		計 器 類 に 関 する 監 視 (廃 棄 物 固 形 化 燃 料 等 を 貯 蔵 し、又 は 取 り 扱 う 場 合)	<input type="checkbox"/> 適 <input type="checkbox"/> 否	該 当 な し
備 考				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 判定の欄は、適正な場合は「適」の口にはレ点を記入し、不備のある場合は「否」の口にはレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。
- 3 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。
- 4 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。