

# 質 疑 書

告示番号第122号

件名 南市民体育館アリーナ天井改修工事に伴う電気設備工事

	質 問 事 項	回 答
1	<p>図E03右側に図示されてる直流電源装置についてFG45041について調べたところなかなかわからず、ようやくの所でこの図が出てきて生産中止品になっていたのメーカーに確認した。今年3月で製造中止で後継機種はないとのこと。(受注対応品なので在庫品ではない?)以上が現状</p> <p>それで他メーカーも調べてるが東芝・三菱・岩崎などにはなさそう。それで同等品(価格も含めて)がでてくれば良いが無い場合も十分あり得る(パナさんで小容量の需要がそれほどないのに他メーカーでは製品すらないことは想定できる)ので次の道を想定しておく必要がある。それで2つの道で</p> <p>A.電池内蔵の非常照明に替える(総価は下がるだろう) B.別置にこだわり恐らく容量が1KVAが最低であるかどうか、3KVA、5KVAクラスになると数百万するが契約変更で大幅増額しておこなう。いずれの道か、または第3の道があればお示し願いたい。</p>	<p>メーカーリスト以外のメーカーの使用を可能としますが、詳細は打合せ協議によります。</p>