

# 質 疑 書

告示番号第195号

件名 玉櫛コミュニティセンター大規模改修に伴う電気設備工事

	質 問 事 項	回 答
1	新設の？電気室は屋上のようなが盤、変圧器などの重量物はクレーン車の使用が可能か。それともEV棟があるので屋上までエレベーターでの搬入搬出ですかね。	本工事にてクレーン車での搬入を想定していますが、詳細は打ち合わせ協議によります。
2	クレーンでの搬入搬出の場合は近接工事になりますか。	建物近接工事になります。
3	図E-01 使用材料の表の所に肝心の受変電設備のメーカーリストが抜けてるが。	「図E-01 使用材料の表の所に肝心の受変電設備のメーカーリスト」…配分電盤を参照してください。
4	前の質問に関連するが図E-05のお粗末な絵で盤メーカーさんはちゃんとした見積りをしていますか？（言わないかもしれないが取り敢えず見積もりましたと言うパターンが最近多い）	メーカーと協議し設計しております。
5	前の質問の続きで同じ電気室に既設撤去がある場合、新設盤を組んでいく期間は長くなるが代替電源は無しでよろしいか。	休館予定ですが、調整が必要となった場合は別途打ち合わせ協議によります。
6	図E-03に構内柱を新たに建てる設計になってるが、建柱車でたてられるのか。それと同じく高所作業車もは入れるのか。	建柱車での新設を想定していますが、詳細は打ち合わせ協議によります。

茨木市企画財政部 契約検査課 TEL:072-620-1613 FAX:072-621-3560 E-mail:keiyaku@city.ibaraki.lg.jp