

質 疑 書

告示番号第 56 号

件名 十日市浄水場無停電電源装置ほか取替工事

	質 問 事 項	回 答
1	仕様書「第2章 テレメータI/Fコントローラ盤等機能増設」とありますが、既設メーカー及び問合せ先(担当者、電話番号、メールアドレス等)をご教示願います。	既設メーカー:東芝製 問合せ先:06-6130-2147
2	現場代理人及び監理技術者に関し、機器製作期間から現地工事期間へ移行するタイミングでの変更は可能でしょうか？	現場代理人及び監理技術者について、機器製作期間から現地工事期間へ移行するタイミングで変更は可能です。
3		
4		
5		
6		