

# 質 疑 書

告示番号第 523 号

件名 豊川中学校エレベーター設備工事

	質 問 事 項	回 答
1	函番:EV-03 走行お知らせ音は特定メーカーの仕様となります。無しとして宜しいでしょうか。	よろしいですが、詳細は打合せ協議によります。
2	函番:EV-03 高調波対策【EMIフィルタ 零相リアクトル+ACリアクトル】を【EMIフィルタ 零相リアクトル+DCリアクトル】として宜しいでしょうか	よろしいですが、詳細は打合せ協議によります。
3	函番:EV-03 到着予報チャイム(上下階)はどのような対応とすれば宜しいでしょうか	かご及び乗場にて上下方向にて異なる音階で到着予報をお知らせする想定ですが、詳細は打合せ協議によります。
4	函番:EV-04 電源設備 動力用電源電気室ブレーカ30Aを40Aに変更可能でしょうか	打合せによりますが、増額になる場合は本工事に含みます。
5		
6		

茨木市企画財政部 契約検査課 TEL:072-620-1613 FAX:072-621-3560 E-mail:keiyaku@city.ibaraki.lg.jp