契約検査課

質 疑 ・ 回 答 書

平成 年 月 日

住　　所	
商号又は名称	
代表者職氏名	
送 付 担 当 者	
電 話 番 号	

件　名　(26)金剛排水区内雨水管更生工事に伴う実施設計業務

	質　疑　事　項	回　　答
1	委託対象区間の管きょ及び人孔形状を教えてください。	管延長　L＝107.20m φ700　19.98m　φ700　20.13m　φ1100　17.59m　φ1200　49.50m 特殊人孔　2箇所 1,950(幅)×1,920(幅)×5,100(高) 1,840(幅)×2,100(幅)×3,400(高)

富田林市 総務部　契約検査課　TEL:0721－25－1000(内線:476, 477)E－mail:nyuusatsu@city.tondabayashi.osaka.jp