質疑•回答書

平成26年9月 3日

住所	
商号又は名称	
代表者職氏名	
送付担当者	
電話番号	

件 名 (26)甲田錦織-3低地汚水ポンプ設置工事

	質疑事項	回 答
	電気設備図面で、引込開閉器盤と動力引込点の場所は何処でしょうか? ご教示お願い致します。	家庭電源からの引込です。引込開閉器盤はありません。
4	設計内訳書に引込開閉器盤が計上されておりませんが、本工事対象外と考えてよろしいでしょうか?	対象外です。
,	マンホールユニット設備特記仕様書の第4章 2-(3)の受電柱を設けなければならない場合も、本工事対象外と考えてよろしいのでしょうか?	本工事には含まれておりませんが、対応については着工後に協議の上、指示します。
4		
į		
(

富田林市 総務部 契約検査課 TEL:0721-25-1000(内線:476, 477)E-mail:nyuusatsu@city.tondabayashi.osaka.jp