契約検査課

質 疑 ・ 回 答 書

平成27年 7月 8日

住　　所	
商号又は名称	
代表者職氏名	
送 付 担 当 者	
電 話 番 号	

件 名　川西小学校屋内運動場北側樋防水改修工事

	質　疑　事　項	回　　答
1	樋の中の既存のシート防水を撤去し、下地処理もするのであれば、改修工事時に、そのまま樋の中も補強材を入れたウレタン塗膜防水ではだめなのでしょうか？	設計図書に記載のとおり、樋の中は、既存のシート防水撤去の上、シート防水にて施工してください。
2		
3		
4		
5		
6		

富田林市 総務部　契約検査課　TEL:0721－25－1000(内線:476, 477)E－mail:nyuusatsu@city.tondabayashi.osaka.jp