契約検査課

質 疑 ・ 回 答 書

平成28年　1月27日

件　名　　中野町児童公園整備工事

	質　疑　事　項	回　　答
1	フェンス設置工のフェンスのメーカを教えてください。	朝日フェンス　PC-A4000（下部1m網なし）　亜鉛ﾒｯｷ　400g 2.6*56mmと、同等品以上の製品とします。
2	ブランコ設置工　2連ブランコのメーカを教えてください。	今回設置する遊具は、既に他公園から撤去した遊具（大谷鉄工所製）を再整備・調整し、設置してください。なお、特記仕様書に記載している専門業者にて、再整備・調整を行い、賠償責任保険を有すること。
3		
4		
5		
6		

富田林市 総務部　契約検査課　TEL：0721－25－1000（内線：476，477）E－mail：nyuusatsu@city.tondabayashi.osaka.jp