富田林市

質 疑 ・ 回 答 書

平成　29年　5月31日

住　　所	
商号又は名称	
代表者職氏名	
送 付 担 当 者	
電 話 番 号	

件　名　H29深井戸5号浚渫修繕工事

	質　疑　事　項	回　　答
1	浚渫時の汚水・沈殿物は現場排出が出来ないとの事ですが、過去の実績処分量を教えて下さい。処分に際してはマニフェストは必要ですか。	固形物の排出量は堆積の状況により一定ではないですが、平均0.6～0.8㎥位、汚水量は固形物の3倍ほどです。マニフェストは提出してください。
2	揚水試験内容は、段階試験（5段階の各1時間測定）・連続試験（5時間測定）・回復試験（1時間測定）で宜しいですか。	その内容で結構です。
3		
4		
5		
6		

富田林市 総務部　契約検査課　TEL：0721－25－1000（内線：476，477）E－mail：nyuusatsu@city.tondabayashi.lg.jp