富田林市

質 疑 ・ 回 答 書

平成29年12月6日

住　　所	
商号又は名称	
代表者職氏名	
送 付 担 当 者	
電 話 番 号	

件　名　(29)別井-1工区設備工事

	質　疑　事　項	回　　答
1	設計書A-3号の吐口配管（可とう管）の規格が65Aとありますが、図面では80Aと記載があります。図面の80Aを正として考えても宜しいでしょうか？	よろしいです。
2		
3		
4		
5		
6		

富田林市 総務部　契約検査課　TEL:0721－25－1000（内線:476，477）E－mail:nyuusatsu@city.tondabayashi.lg.jp