富田林市

質 疑 ・ 回 答 書

平成　　年　　月　　日

住　　所	
商号又は名称	
代表者職氏名	
送 付 担 当 者	
電 話 番 号	

件　名　(30)公共下水道実施設計-2工区

	質　疑　事　項	回　　答
1	仕様書に「設計支援システム(涼)については、監督員と協議すること」と記載されていますが、今回業務において、「涼」により作業をする必要がありますか。	必要ございません。
2	位置図によると、外環状線沿いに埋設される設計がありますが、埋設位置は歩道ですか、車道ですか。	歩道です。
3	境界確認(7万m2)の具体的な作業内容を教えていただけますでしょうか？	受注者により資料収集した境界確定図と地積測量図に基づいて踏査を行い、平面図、横断図等に反映させることを想定しております。
4	広告　3　入札に参加する者に必要な参加要件 上記以外の(その他の)参加要件の内、「・市又は他の官公庁・・・同内容・・・」の”同内容”は、開削工法、マンホール形式ポンプ場、測量の全てを指しているのでしょうか。	同内容については、主たる内容として開削工法の実績を求めます。また、同一業務内にマンホール形式ポンプ場等の詳細設計が含まれている場合でも可とします。

5	上記に対して全ての工種を実績対象とする場合、実績として全ての工種が同一業務でなくても（別々の業務でも）よろしいでしょうか。	上記、質疑回答のとおりとする。
6	広告　3　入札に参加する者に必要な参加要件 上記以外の（その他の）参加要件の内、「・技術者として・・・」は、本委託を担当する技術者に求められる実績ということでしょうか。	配置予定技術者（主任技術者）に求める実績となります。
7	設計図書　下水管渠実施設計業務委託特記仕様書p・2管渠実施設計（詳細設計）●開削工法 1．調査　1－4現地作業における、”桝位置の選定”は、宅地所有者に位置を確認するような個別訪問調査ではなく、K，B，T等の水回りから想定するという考えでよろしいでしょうか。	最上流マンホール位置においては、宅地所有者に聞き取りを行い、記録を残すこと。

富田林市 総務部　契約検査課　TEL：0721－25－1000（内線：476，477）E－mail：nyuusatsu@city.tondabayashi.lg.jp