

# 質 疑 ・ 回 答 書

令和5年 12月 20日

## 件 名 第一中学校普通教室天井等改修工事

	質 疑 事 項	回 答
1	設計書の中に塗装費一式と記載がありますが、図面の中に塗装箇所が見当たりません。どの箇所になりますか。	図面A-3 塗装箇所は電線管(延長10.0m)の塗装(EP19)を見込んでおります。
2		
3		
4		
5		
6		

富田林市 総務部 契約検査課 TEL:0721-25-1000(内線:476, 477)E-mail:nyuusatsu@city.tondabayashi.lg.jp