

件名：市道貴望ヶ丘小山田線地質調査業務

	図 番	質 疑	回 答
1	位置図	<p>位置図を確認いたしましたところ、道路交差点上での業務に思われました。 業務内容上、数日機材を設置したままの状態になると思います。夜間は交通誘導警備員無しで設置しておいてよいでしょうか。</p>	<p>業務実施箇所は歩道植樹帯や水道施設敷地内等、機材を昼夜間設置できる場所を想定しています。詳細については請負者と協議の上決定します。</p>
2	設計書第3号内訳書5項	<p>試掘工の範囲と深さは、どの程度お考えでしょうか。 ご教示願います。</p>	<p>試掘範囲は50cm四方、深さは1.5mを想定しています。詳細については、現地で協議の上決定します。</p>
3	設計書第5号内訳書7項	<p>交通管理費で1日の交通誘導員AとB何人工とお考えでしょうか。 ご教示願います。</p>	<p>業務実施箇所は歩道及び水道施設敷地内を想定しており、1日あたり交通誘導員Bを1人計上しています。</p>
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			