

件名：河内長野市消防署北出張所仮眠室等改修工事設計業務

	図 番	質 疑	回 答
1	現場説明書	アスベスト調査業務が発生した場合、追加業務にて発注されるということよろしいでしょうか？	本業務にて改修前の設計図書、あるいは使用建材の目視調査にてアスベスト調査が必要な使用建材を洗い出し、調査が必要な建材については別途発注にてアスベスト調査を行う予定です。