

質 疑 ・ 回 答 書

令和4年7月22日

発注番号		開札日	令和4年7月29日
案件名	R4新田中央公園屋根付広場整備工事		
質問番号	質 疑 事 項	回 答	
1	【図面番号 A-06】 工場用進入出路ほどの辺りでしょうか。 敷き鉄板仮設は必要ないのでしょうか。	工事用関係者動線は図中に図示しております。 搬出入作業によって既存施設に影響があると 推測される場合、契約後に必要な仮設計画を 提案してください。	
2	【図面番号 A-09】 鋼土はどの様に入手する事ができますか。 残置土再利用とありますが掘削、場内小運搬 が必要でしょうか。	鋼土問合せ先:築山建材株式会社(072-981-3303) 残置土は計画地表面にあります。必要な作業を 見込んで下さい。	
3	【図面番号 A-10】 U字側溝 ボルト止めグレーチングに 保護コンクリートは必要ないのでしょうか。 ※蓋枠と土が当りになっております。	詳細図中の注釈に記載のあるとおり、固定金具は コンクリート等で固定して下さい。 蓋枠と土(舗装)の当りは設計図通りです。	
4	【図面番号 A-02】 建築検査 鉄筋、中間、完成全て現場検査があるの でしょうか。	建築確認申請上の検査は、完了検査のみです。 別途工事監理業務発注予定ですので、その他の 検査は監理者の指示に従って下さい。	
5	【図面番号 A-02】 土壌汚染対策法に該当する工事でしょうか。 該当する場合はその対処内容及び発生 費用負担をご指示願います。	本工事は該当しません。	

以下余白