

質疑・回答書

令和5年1月17日

発注番号	50401050	開札日	令和5年1月26日
業務名	東部第三配水場受変電設備更新工事		
質問番号	質疑事項	回答	
1	停電日はあらかじめ決まっておりますでしょうか。また、発注者側で想定している停電時間はどの程度でしょうか。	現時点で停電日は決まっておりません。 停電時間は最大で8時間程度です。	
2	工期が長めに設定されていると思いますが、理由はありますでしょうか。	昨今の各種資材不足等による製作期間の長期化及び他工事との調整を鑑み工期を設定しています。	
3	新設の埋設ルート周辺において、判明している埋没の障害物等がありますでしょうか。	防犯センサーの埋設配管及び水道管が新設ルート付近を通っており、支障となる可能性があります。	