

質疑回答事項通知書

業者各位

平成27年5月8日～平成27年5月12日入札執行の予定である「羽曳野市立古市南小学校②③棟耐震補強・老朽改修工事」の仕様について質疑がありましたので、下記のとおり通知いたします。

質疑事項

| No. | 質疑事項 | 回答 |
|-----|--|--|
| 1 | 【建築】 外壁改修工事の既存塗膜の除去、下地処理について高圧水洗工法となっておりますが共通仕様書通り既存塗膜の脆弱部を撤去しC-2塗りを行うと考えてよろしいでしょうか。ご指示願います。 | 高圧水洗浄及びC-2塗については、工事範囲全面とします。 |
| 2 | 【建築】 床シートの厚みですが特記仕様書ではスロープ部2.5m/mとなっておりますが、A-23図では2.0m/mとなっております。どちらが正でしょうか。ご指示願います。 | 特記仕様書を正とします。 |
| 3 | 【建築】 耐候性塗料(DP)の等級が記載されていません。ご指示願います。 | 3級とします。 |
| 4 | 【機械設備】 上下水道に対する申請は必要と考えてよろしいでしょうか。ご指示願います。 | 原則、上下水道に対する申請は不要ですが、事前に協議する必要がありますので、監督員と協議して下さい。 |
| 5 | 【機械設備】 屋内消火栓に対する所轄消防への申請は、今回の工事業範囲に対する申請と考えてよろしいでしょうか。また、学校全体での申請が必要な場合、書類作成及び現場調査は別途と考えてよろしいでしょうか。ご指示願います。 | 屋内消火栓に対する所轄消防への申請は、全て本工事に含みます。また、学校全体での申請が必要な場合も本工事にて対応することとします。 |
| 6 | 【機械設備】 既設給水及び排水管に対する保温材の撤去は無いものと考えてよろしいでしょうか。ご指示願います。 | 今回工事範囲内に保温材の撤去が有る為、本工事に見込むこととします。 |