

質疑回答事項通知書

業者各位

平成27年5月29日～平成26年6月2日入札執行の予定である「羽曳野市水道事業西浦受水場無停電電源装置他改良工事(H27)」の仕様について質疑がありましたので、下記のとおり通知いたします。

質疑事項

| No. | 質疑事項 | 回答 |
|-----|---|-------------------------------|
| 1 | 遠方監視装置ソフトの製造業者名を教えてください。 | 株式会社日立製作所です。 |
| 2 | 西浦受水場 発電機盤のメーカーを教えてください。 | 株式会社明電舎です。 |
| 3 | 工事仕様書第8章【工事仕様】2. 工事内容(2)発電機盤改造工について ※⑨電力変換器 ⑩力率変換器について取替とありますが、増設ではありませんか。 ※⑦～⑩の各変換器の電源について、DC100Vとありますが、AC105Vでは、ありませんか。 | 増設ではなく、取替です。 AC110Vに訂正します。 |