

質疑回答事項通知書

業者各位

平成28年9月2日～平成28年9月6日入札執行の予定である
「羽曳野市水道事業高鷲1丁目配水管改良工事に伴う配管測量設計委託業務」の
仕様について質疑がありましたので、下記のとおり通知いたします。

質疑事項

No.	質疑事項	回答
1	推進の範囲と開削の範囲を教えてください。又、推進範囲に曲線を含んでますでしょうか？	推進工法想定区間を別図に示します。それ以外は開削工法を想定しています。推進範囲に曲線を含んでいません。
2	地図で見る限り開削が可能なように思われますが、推進工で計画された理由を教えてくださいませんか？	現地調査の結果、開削工法では施工が困難と考えております。
3	試掘の予定箇所を教えてください。	試掘箇所は協議の上決定します。
4	試掘の目的は、通常の地下埋設調査では計画が難しいほど、埋設物が輻輳しているということでしょうか？	正確な工事計画を行うために必要と考えております。
5	4の場合、立坑の築造スペースが確保できないということも考えられるのでしょうか？	試掘調査及び机上調査のうえ、計画願います。
6	見積もり積算書(金抜き設計書)作成のため貸与していただくシステムは無償でしょうか。有償で受注者負担の場合、これに係る費用をご回答お願いいたします。	無償です。
7	見積もり積算書(金抜き設計書)作成システムでの作業は、受託者の事務所のパソコンで作業できるものと考えてよろしいでしょうか。	システムの入ったノートPCの貸出です。