

質疑回答事項通知書

業者各位

平成30年7月27日～平成30年7月31日入札執行の予定である「第6次水道施設整備事業壺井浄水場取水ポンプ改良工事」の仕様について質疑がありましたので、下記のとおり通知いたします。

質疑事項

No.	質疑事項	回答
1	特記仕様書P9第2章更新工事第3節【工事施工】(2)壺井浄水場 3)既設盤内器具取替工①取水ポンプ盤及び②伏流水ポンプ盤の既設メーカーを教えてください。 また盤内器具取替工は、既設メーカーによる取替作業を求められているのでしょうかご回答願います。	①取水ポンプ盤 既設メーカー不明 ②伏流水ポンプ盤 愛知電機株式会社製 既設メーカーでなくとも可とします。
2	特記仕様書P10第2章更新工事第4節【試験調整工】(1)現場検査につきまして『既設盤及び石川浄水場監視設備等とのリンク試験については既設メーカーと協議のうえ試験調整を実施し、設備全体の機能保障をすること。』と記載ございますが、石川浄水場監視設備の既設メーカーを教えてください。	既設監視設備は、 オルガノ株式会社 関西支店です。
3	今回取替ポンプ、1)取水ポンプ2台及び2)伏流水ポンプ2台の既設ポンプメーカー及び既設製造番号を教えてください。	1) 取水ポンプ 株式会社クボタ製 1号 1C03240101、2号 1C02350101 2) 伏流水ポンプ 株式会社クボタ製 製造番号は、不明です。
4	特記仕様書P.8～9が示す既存の壺井浄水場取水ポンプ及び伏流水ポンプの製作メーカーをご教示お願い致します。	No.3のとおりです
5	特記仕様書P.9～10が示す既存の取水ポンプ盤及び伏流水ポンプ盤の既存製作メーカーをご教示お願い致します。	No.1のとおりです