

質疑回答事項通知書

業者各位

令和2年1月17日～令和2年1月21日入札執行の予定である「第6次水道施設整備事業配水モニタ改良工事」の仕様について質疑がありましたので、下記のとおり通知いたします。

質疑事項

No.	質疑事項	回答
1	西浦東小学校、低区第1配水池、低区第2配水池、駒ヶ谷古墳公園、壺井浄水場及び石川浄水場の既設メーカーを教えてください。	西浦東小学校、低区第2配水池、壺井浄水場 →横河電機株式会社 石川浄水場 →向洋電機株式会社 低区第1配水池、駒ヶ谷古墳公園 →既設はありません
2	特記仕様書3. 機器仕様の2)について 通信装置収納盤の参考寸法が配水モニタ盤と同様の寸法になっておりますが、図面P. 7壺井駒ヶ谷配水モニタ設置詳細図では、W400×H800となっております。 図面P. 7を正としてよろしいでしょうか。	図面P. 7を正としてください。
3	特記仕様書4. 工事仕様の6)⑦について 機能増設対象の水道局監視装置(PC)のOSバージョンをご教示願います。	Windows7 Professional ServicePack1
4	特記仕様書4. 工事仕様の6)⑧について VPNルータについて、図面P. 1システム系統図では、壺井浄水場、伊賀浄水場、低区第1配水池が新設、西浦受水場、高区配水池、壺井配水池は支給とありますが、本工事で請負者にて準備するVPNルータは、「新設」と記載台の3台のみでよろしいでしょうか。	記載の通りです。
5	駒ヶ谷古墳公園の配水モニタ新設について 図面P. 6壺井系駒ヶ谷配水モニタ設置図に記載の設置箇所には、現状植栽が生えていると思いますが、そちらの伐採は本工事対象外と考えてよろしいでしょうか。	本工事に含むものとします。