

質疑回答事項通知書

業者各位

令和2年5月27日～令和2年5月29日入札執行の予定である
「令和2年度水中ポンプ取り替え工事羽曳が丘第2中継所」の仕様について
質疑がありましたので、下記のとおり通知いたします。

質疑事項

No.	質疑事項	回答
1	既設ポンプ2台のメーカー及び型式、製造番号をそれぞれご教示お願い致します。	メーカー : (株)荏原製作所 型式 : 80DV63.7 製造番号 : PS749938、PS749939
2	既設ポンプのメーカー名、型式、製造番号を教えてください。	No.1のとおりです。
3	仕様書03(工事内容)③着脱装置の装置で、既存の着脱装置(LL型)を流用し、新しい水中ポンプに取り付ける。と記載されていますが、水中ポンプ(φ80 3.7kW)の着脱装置はLM型となり、LL型は水中ポンプ(φ80 7.5kW)以上となりますので、御確認ください。	既設LM型の着脱装置を流用してください。
4	既設の水中ポンプのメーカー及び製造番号を御教示下さい。	No.1のとおりです。