

質疑回答事項通知書

業者各位

令和4年7月1日～令和4年7月5日入札執行の予定である「第6次水道施設整備事業低区第2配水池流入管緊急遮断弁設置工事」の仕様について質疑がありましたので、下記のとおり通知いたします。

質疑事項

| No. | 質疑事項                                      | 回答         |
|-----|---|------------|
| 1   | 弁室について:発注図の内径(寸法)は確保されているという認識でよろしいでしょうか。 | そのとおりです。   |
| 2   | バルブ設置位置は弁室内で維持管理を考慮した位置に移動する事は可能でしょうか。    | 協議の上決定します。 |
| 3   | 弁室の天井スラブは、機器搬入後に設置でよろしいでしょうか。             | そのとおりです。   |