

質疑回答事項通知書

業者各位

令和4年7月1日～令和4年7月5日入札執行の予定である
「令和4年度橋梁補修設計業務」の仕様について
質疑がありましたので、下記のとおり通知いたします。

質疑事項

No.	質疑事項	回答
1	設計書について 3号内訳書の対象橋梁:第620号橋において、上部工補修設計が含まれていませんが、対策工法検討のみを行い、補修は下部工のみという認識でよろしいでしょうか。 また、現地にて詳細調査を行った際、何らかの損傷が見受けられた場合は設計変更の対象となるのでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	設計書について 2号内訳書の対象橋梁:新大黒橋において、「上部工補修設計」と「取替設計」が計上されており、明細書を確認する限り、伸縮装置のことかと考えますが、別の項目としているのは何故でしょうか。	鋼製フィンガージョイントが使用されているため、取替設計を別途計上しています。
3	設計書及び特記仕様書について 対象橋梁:新大黒橋において、測道橋は補修設計対象に含みますか。その場合は側道橋込みの金額ということでしょうか。	側道橋(おおさと橋)は含みません。
4	設計書及び特記仕様書について 対象橋梁:新大黒橋において、上部工(橋面部除く)及び下部工については遠方目視のみの実施でよろしいでしょうか。	地上梯子で目視することが可能であるため、近接目視での実施とします。
5	設計書及び特記仕様書について 対象橋梁:新大黒橋において、現況高欄については取替設計を行いますか。その場合は設計変更の対象となるのでしょうか。	5号明細書の高欄・防護柵補修設計に含まれています。