

門真市発注の入札に係る質問・回答書

件 名 門真住宅17棟他撤去工事

	質 問	回 答
1	A-004 8その他 1.メーカーリストに記載されているアスベスト除去 (株)コンステック AGバブルシステム及びグローブバック工法と記載されていますが工法変更は可能でしょうか。	同等以上の工法であれば可能です。
2	A-004 6アスベスト含有建材の除去及び処理 3.アスベスト含有吹付け材の除去 内のアスベスト除去工法に記載されている ・吹付アスベストの除去工法は一般財団法人日本建築センター(石綿含有建築用仕上塗材の除去処理技術)の建築技術審査証明書(建築技術)を取得した集じん装置付の湿式による工法とする。 と記載されていますが建築技術審査証明書の取得は必須でしょうか。 必須であれば 技術名称：吹付け石綿粉じん飛散防止処理技術「創勝工法(除去工法)」を取得している業者でディスクグラインダーケレン工法で問題ないでしょうか。	・必須です。 ・石綿含有建築用仕上塗材の除去処理技術に該当する、一般財団法人日本建築センター(石綿含有建築用仕上塗材の除去処理技術)の建築技術審査証明書(建築技術)を取得した集じん装置付の湿式による工法であれば問題ありません。

回 答	(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 総務部 総務課 契約グループ
	電話06 (6902) 5746 (内線2216~2218)