

令和 3年10月22日

門真市発注の入札に係る質問・回答書

件 名 門真住宅17棟他撤去工事

	質 問	回 答
1	A-045～048 給水塔撤去につきまして地中部分の撤去時、土留めが必要だと思われそうですがどのような仮設計画をお考えでしょうか。	給水塔撤去については、法付けオープンカット工法で設計しています。

回 答	(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 総務部 総務課 契約グループ 電話06 (6902) 5746 (内線2216～2218)