

## 門真市発注の入札に係る質問・回答書

## 門真市立上野口小学校給食棟空調設備設置工事

	質 問	回 答
1	工事中の天井解体・復旧・塗装は入札案件ですか？	本工事対象です。
2	キュウビクルから給食棟の新設の引き込みは入札案件ですか？	本工事対象です。
3	冷媒被覆銅管の断熱は高低圧共に10mmでいいですか？	公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）最新版のとおり。
4	給食棟の室内機は厨房用の室内機ではないですが大丈夫ですか？	調理室につきましては厨房用の室内機としております。
5	フェンス工事では小学校側で撤去、清掃してからの作業開始ですか？	学校側での撤去・清掃等の作業はありません。
6	またフェンス工事は基礎縦、横何mフェンスは縦、横何mですか？	A-011外構詳細図のとおり。
7	既設の電灯の撤去、復旧は入札案件ですか？	本工事対象です。
8	プロパンガスの工事は入札案件ですか？	本工事対象です。
9	ガスボンベ、6本スチール製プロパン庫とはどういう仕組みですか？	スチール製のボンベ庫に6本のプロパンガスボンベを格納する仕組みです。
10	ラッキング工事はどこからが範囲でしょうか？	M-001機械設備工事特記仕様書のとおり。
回 答	(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp	
	門真市 総務部 総務課 契約グループ 電話06 (6902) 5746 (内線2216~2218)	