

# 質 疑 書

令和 3 年 6 月 29 日

工事件名： (修-3) 石切低区取水場取水ポンプ取替補修

( 質 問 事 項 )	( 回 答 )
既設配管の材質及び既設フランジの呼び圧力 (K) をご教示願います。	材質はSUS、フランジはRF10Kです。
特記仕様書 6. ③隣接する東石切公園内にクレーン車を設置し行うこと。とありますが、設置許可申請提出先についてご教示願います。	本市公園課には、局担当で申請を行いますので、請負業者からの申請は特に必要ありません。