

回答書

令和4年9月8日

委託件名： (R4池-2) 上小阪配水場2号配水池改修実施設計業務委託

(質 問 事 項)	(回 答)
改修工事の際、仮設タンクの設置等なしで、池は空にできるものと考えてよろしいでしょうか？	仮設タンクを設けずに、池を空にして改修工事を考えています。
伸縮目地の補修も必要でしょうか？	伸縮目地も劣化しているため、補修を考えています。
特記仕様書P4 2.改修計画②施工計画において、仮設構造設計を実施とあります。 足場につきましては設計時で計算はあまり行っておりませんが、足場以外で構造計算が必要な仮設が必要となるのでしょうか？	足場以外で構造計算が必要な仮設はありません。
劣化調査において鉄筋の腐食グレードはどのくらいでしょうか？	鉄筋腐食度 I ・ 錆無し (外面) です。
設計の内容は、特記に記載されている内容 (内面塗装 ・ ひび割れ、鉄筋補修 ・ タラップ更新等) 程度で、大規模な断面修復や脱塩、再アルカリ等の特殊工法が必要となる劣化ではないと考えてよろしいでしょうか？	そのとおりです。