

回 答 書

令和 4 年 9 月 15 日

委託件名： (イ-25) 配水場等警備業務委託

(質 問 事 項)	(回 答)
現在の警備会社はどこでしょうか。 現在の業務委託費はいくらでしょうか。	(株)セコム・東洋テック(株)の2社です。 現在の委託契約金額については、入札業務に影響しますのでお答えできません。
警備対象施設ごとで、センサー配置のわかる、警備図面を頂けないでしょうか。	現在、稼働している施設で警備に影響が出るので、警備図面等の提供は出来ません。
仕様書第5条—3 局職員が閲覧するPCは、監視カメラ警備場のうち、どの施設になりますか。	監視カメラ設置対象施設の全てに該当します。
仕様書第9条、業務の交代による・・・ 前任の警備会社の機器撤去費用も、落札した企業の負担になるのでしょうか	その通りです。
委託場所及び対象施設すべてに自動火災報知機は設置されていますか。	自動火災報知器は、菱屋西配水場・上小阪配水場・池島配水場の3カ所です。