工事件名: (R4·R5債整-1) 荒本西配水幹線布設替工事

| (質問事項) | (回答) |
|--|-----------------------------|
| 水道管埋設工事制限付き一般競争入札実施要領 2. (5) 推進工事かつ ϕ 600以上の水道管挿入工事の施工実績があることとありますが推進工事はシールド工事でもよろしいでしょうか。ご教授お願い致します。 | シールド工事についても推進工事の施工実績といたします。 |
| | |
| | |
| | |
| | |