回 答 書

令和 4 年 12 月 9 日

工事件名：　（R4・R5債整-1）荒本西配水幹線布設替工事

（ 質 問 事 項 ）	（ 回 答 ）
泥濃式推進工の工法の詳細を御教授願います。	施工可能な泥濃式推進工のうち、経済的な工法で積算しております。なお、工法に関しては、施工可能であれば指定はしませんが、設計変更の対象外です。
第8号明細書の1 － 第23号表 － 第250号表　底盤コンクリート打設工において、水中コンクリートの為、30-18-20等が望ましいと思われますが、設計変更の対象となりますか。御教授願います。	設計書記載のもので問題ないと考えておりますが、契約後、現場状況を踏まえて監督員とご協議願います。
交通誘導員A・B及び夜間の交通誘導員A・Bの人数を御教授願います。	日当たりの人数については特記仕様書に記載のとおりです。総数についてはご提示できません。