

交野市立星田小学校他1校屋内運動場床改修工事
質 疑 ・ 回 答 書

番号	質 疑 事 項	回 答
1	ウレタンクリア塗装材料の仕様を教えてください。	1液油変性ウレタン塗料（F4スター適合品）程度とする。
2		
3		
4		
5		